

OZNACZENIA:

- V — PROJ. INSTALACJA PRÓŻNI MEDYCZNYCH
- A — PROJ. INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA MEDYCZNEGO
- O — PROJ. INSTALACJA TLENU
- PGA — PROJ. PUNKTY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH
- TPG — TABLICA ŚCIENNA PODTYNKOWA Z PUNKTAMI POBORU GAZÓW
- PNŚ — KASETONY ELEKTRYCZNO GAZOWE (PANELE NADŚCIENNE ŚCIENNE)
- KSC — KOLUMNA SUFITOWA CHIRURGICZNA
- SZKG-x — PROJ. ZESPÓŁ STREFOWY KONTROLI INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH Z SYGNALIZATOREM DLA x GAZÓW
- SZG-x — PROJ. SKRZYNKA ZAMOKNO INFORMACYJNO-OGMANIAJĄCA DLA x GAZÓW
- NG — PROJ. SIGNALIZATOR AWARII DLA GAZÓW
- SR — PROJ. SZAFKA ZASILAJĄCA DLA ZSKG
- PG1 — PROJ. PION INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH
- V – 10x1.0 Cu, O – 10x1.0 Cu, A – 10x1.0 Cu — PROJ. PRZEWÓD – SREDNICA, MATERIAŁ

UWAGA:
1. Instalację gazów medycznych prowadzić w pętli.
2. Przy prowadzeniu instalacji należy zachować minimalne odległości od pozostałych instalacji tzn.:
– od instalacji elektrycznych w przypadku równoległego prowadzenia – 10 cm,
– j.w. w przypadku krzyżowania się przewodów – 10 mm lub zastosowania tulei ochronnych z PCV,
– od instalacji gazów palnych lub mediów gorących – 25 cm.
3. Lokalizacja szczegółowa PNŚ oraz KSC wg projektu technologii. Wydanie przedmiotowych urządzeń nie stanowi zakresu opracowania. W zakresie opracowania jest wyłącznie doprowadzenie gazów do ww urządzeń.

UWAGI OGÓLNE PROJEKTU

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIARÓW I KĄTÓW PODAŁANYCH PRZLEKTÓWW POWINNO BYĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ POD KĄTEM TECHNOLOGI I MONTAŻU JEŚLI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY NIE ZGŁOSI SIĘ DO PROJEKTANTA OZNACZA SIĘ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW I KĄTÓW PODANYCH W DOKUMENTACJI. NIEWŁAŚCIWE POMIARÓW O TYM PROJEKTANTA OZLEM ICH WYŁĄDZENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIAŁÓW LUB TECHNOLOGII ZAWRTYCH W PROJECIE MOŻE BYĆ WPROWADZAJĄCO UZGODNIONE Z ZAMOŻYTRANIE PRZEZ PROJEKTANTA I WPISANE DO DZIENNIKA BUDOWY. WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO ZGŁOSZENIA PROJEKTANTOWI WSZYSTKICH PRZEPISÓW PROJEKTOWYCH PRZEDMIOTU LUB TEGO OBIEKTU ORAZ STANÓW FAKTYCZNYCH INSTALACJI STWALJĄCYCH W BUDYNKU.

INFORMACJE, LUB WYMAGANA PODANE W KTÓREJKOLWIEK CZĘŚCI DOKUMENTACJI PROJECTOWEJ – RYSUNKOWEJ, OPISOWEJ CZY SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ, SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

ILOŚCI I GŁUGOŚCI MATERIAŁÓW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJECTOWEJ SĄ PODANE ORIENTACYJNIE. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WSZYSTKICH ILOŚCI I GŁUGOŚCI MATERIAŁÓW I SYSTAWIE LUB REALIZĘ. A KONIECZNE JEŚ PRZEDSIĘBIOR WYDANIA WSTAWIŁCH I BĘJ PUBNIŁCZOWANA.

meritum grupa budowlana	**m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,** 31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13						
Projektował	mgr inż. Piotr Pierś			MAP/0077/PWOS/03 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	Stadium:	PW	Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Sprawdził	Nazwisko: mgr inż. Adam Glowacz	Podpis		MAP/4350/PWOS/12 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	Skala: 1:100		Inwestycja: Przebudowa oraz przystosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku oddziału Otorynkryngologii SPSK im. Andrzeja Mielęckiego ŚUM wraz z rozbudową instalacji wentylacji mechanicznej i gazów medycznych w ramach zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU OTORYNKOLARYNGOLOGII WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM" - ETAP I
Opracował			Nr uprawnień		Data 08.2016		Lokalizacja: Katowice, ul. Francuska, dz. nr 6, obręb 0002 Dz. Boguckie-Zawodzie AR_54, 55, 56, 58, jedn. ewid. 246901_1, M.Katowice
Nazwa rysunku: RZUT 2 PIĘTRA							Branża: INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH
							Nr rys.: GM/04