

OZNACZENIA:

- V — PROJ. INSTALACJA PRÓŻNI MEDYCZNYCH
- A — PROJ. INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA MEDYCZNEGO
- B — PROJ. INSTALACJA TLENU
- V E A B — PROJ. PUNKTY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH
- TPG — TABLICA ŚCIENNA PODTYNKOWA Z PUNKTAMI POBORU GAZÓW
- PNŚ — KASETONY ELEKTRYCZNO GAZOWE (PANELE NADOŚCIENNE ŚCIENNE)
- KSC — KOLUMNA SUFITOWA CHIRURGICZNA
- ZSKG-x — PROJ. ZESPÓŁ STREFOWY KONTROLI INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH Z SYGNALIZATOREM DLA x GAZÓW
- S20-x — PROJ. SKRZYNKA ZAWORÓW INFORMACYJNO-OSTRZEGAWCZA DLA x GAZÓW
- NG — PROJ. SYGNALIZATOR AWARII DLA GAZÓW
- SR — PROJ. SZAFKA ZASILAJĄCA DLA ZSKG
- PG1 — PROJ. PUNKT INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

V – 10x1,0 Cu	– PROJ. PRZEWÓD – ŚREDNICA, MATERIAŁ
A – 10x1,0 Cu	
A – 10x1,0 Cu	

UWAGA:
1. Instalację gazów medycznych prowadzić w pętli.
2. Przy prowadzeniu instalacji należy zachować minimalne odległości od pozostałych instalacji tzn.:
– od instalacji elektrycznych w przypadku równoległego prowadzenia – 10 cm,
– j.w. w przypadku krzyżowania się przewodów – 10 mm lubzastosowanie tulei ochronnych z PCV,
– od instalacji gazów palnych lub medium gorącym – 25 cm.
3. Lokalizacja szczegółowa PNŚ oraz KSC wg projektu technologii. Wydanie przedmiotowych urządzeń nie stanowi zakresu opracowania. W zakresie opracowania jest wyłącznie doprowadzenie gazów do ww urządzeń.

UWAGI OGÓLNE PROJEKTU:

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH POZIOMÓW PRZEZ PROJEKTANTA WYMIARÓW I KĄTÓW. RÓŻNICAMI PROJEKTOWE POWINNO BYĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZ KAŻDA TECHNOLOGIA I MONTAŻ. JEŚLI PRZEZ PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA REDNEZNOŚCI LUB NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ZOBOWIĄZANY JEST ZWRÓCIĆ UWAGĘ PROJEKTANTA NA TAKIE PRZYPADKI. ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW LUB TECHNOLOGII ZAMIAST PRZEWIDZIANYCH W PROJECIE MUSZA BYĆ WYPRZEDZAJĄCO UZGODNIONE Z ZAMAWIAJĄCYM PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU SĄDZĄ PRZEPAŁYWAĆ LAŻENIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ PRZEDSTAWIAJĄCYCH PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORAZ STANAM FAKTYCZNYM INSTALAŻU. DYNALEŻYSZ W BUDYNKU.

INFORMACJE LUB WYMIARAMI PODANE W KTÓRYKOLWIEK CZĘŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – RYSUNKOWEJ, OPISOWEJ CZY SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ, NA ORZEKOŚCIACH DLA WYKONAWCY TAK JAKOŻ ZAWARTE BYŁY W ZAKŁJ DOKUMENTACJA.

ILOŚCI I DŁUGOŚCI MATERIAŁÓW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJA PROJEKTOWEJ SĄ PODAWE ORIENTACYJNE. ORDMAŻKIEM WYKONAWCY JEST DOKONANIE WŁASNYCH OBLICZEŃ I ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW W WYSTARCZAJĄCYM ILOŚCI I GRUBOŚCI LUB WIELKOŚCI W KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA INSTALACJI I JEJ FUNKCJONOWANIA.

meritum grupa budowlana	**m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,** 31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13						
Projektował	mgr inż. Piotr Pierś	Podpis	MAP/0077/PWOS/03 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	Nr uprawnień	Data	Stadium: PW	Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Sprawdził	Nazwisko mgr inż. Adam Glowacz		MAP/4350/PWOS/12 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej		06.2016	Skala: 1:100	Inwestycja: Przebudowa oraz przystosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku oddziału Otorynkryngologii SPSK im. Andrzeja Mielęckiego ŚUM wraz z rozbudową instalacji wentylacji mechanicznej i gazów medycznych w ramach zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU OTORYNKOLARYNGOLOGII WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM" - ETAP I.
Opracował							Lokalizacja: Katowice, ul. Francuska, dz. nr 6, obręb 0002 Dz. Boguciice-Zawodzie AR_54, 55, 56, 58, jedn. ewid. 246901_1, M.Katowice
Nazwa rysunku:	RZUT NISKIEGO PARTERU						Branża: INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH
							Nr rys.: GM/01