



Nawojowa, 06-04-2023 r.

Zn.spr.: SA.270.2.2.2023

/doręczenie wyłącznie elektroniczne/

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi leśnej nr 1 w leśnictwie Królowa Górna (nr inw. 220/732)” w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) dalej: Pzp, otrzymano wnioszek o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytania:

W poz. 18 przedmiaru robót ujęto "montaż przepustu z prefabrykatów żelbetowych 400x200" natomiast w Projekcie technicznym (PT) światło przepustu określono jako 300x200cm. Uprzejmie prosimy zmienić opis poz. 18 przedmiaru robót tak aby był zgodny z PT.

Wyjaśnienie:

Wykonawca słusznie zauważył, że w pozycji nr 18 przedmiaru robót określono błędnie rozmiar przepustu. Prawidłowe wymiary światła przepustu to 300x200 cm.

UWAGA! W związku ze zmianami w przedmiarach robót na roboty budowlane i instalacje sanitarne, zamawiający dokonał zmiany treści SWZ na podstawie art. 284 ust. 1 Pzp.

Z poważaniem

Wojciech Kurzeja
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/