

Rozogi, 21.06.2023 r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dane	Opis
Tryb postępowania	Tryb podstawowy
Nazwa zamówienia	Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Rozogach
Znak sprawy	ROŚ.271.6.2023
Data pisma	20.06.2023

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Numer pytania	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?
Pytanie 1	Czy w budynku zamontowane są obecnie oprawy awaryjne? Jeśli tak, czy istniejące obwody opraw awaryjnych należy wykorzystać do montażu nowych opraw awaryjnych?	Tak, obecnie w budynku są zamontowane oprawy awaryjne. Istniejące obwody opraw awaryjnych należy wykorzystać do montażu nowych opraw awaryjnych.	NIE

Z uwagi na fakt, że Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

/-/ Wójt Gminy Rozogi  
Zbigniew Kudrzycki