



## GMINA ŁOBŻENICA

ul. Sikorskiego 7  
89-310 Łobżenica  
urząd@lobzenica.pl

RZI-ZP.271.8.2024

Łobżenica, 25 kwietnia 2024 r.

### INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 zawierająca - wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ), - wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu RZI-ZP.271.8.2024

**„Utworzenie żłobka publicznego w Łobżenicy” oraz „Adaptacja części budynku szkolnego zlokalizowanego na działce nr 611 w Łobżenicy (tzw. pawilon) w celu dostosowania do potrzeb wychowania przedszkolnego”**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r., poz. 1605) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.**

#### **Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:**

##### **Zapytanie nr 3**

Bardzo proszę o doprecyzowanie rys.A-12 zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie  
- podania, które drzwi są płycinowe a które al,  
- jakie ościeżnice do drzwi płycinowych zastosować - regulowane metalowe czy regulowane MDF; proszę o podanie szerokości.

##### **Wyjaśnienie nr 3**

Drzwiami aluminiowymi o specyfikacji zgodnej z opisem projektu technicznego są drzwi z oznaczeniami: D2, D4, D4\* (EIS 30), D5, DZ1, DZ2, W1.  
Pozostałe drzwi są drzwiami płycinowymi o specyfikacji zgodnej z opisem projektu technicznego, regulowane ościeżnice MDF o podwyższonej odporności przeznaczone do użyteczności publicznej (poza drzwiami D1\* - należy przyjąć rozwiązanie spełniające EI30S).  
Przyjęty system drzwi płycinowych musi zapewniać szerokość w świetle przejścia minimum 90 cm, a pozostałe przejścia drzwi zgodnie z rzutami i zestawieniem stolarki.

z up. BURMISTRZA  
  
Józef Nowandowski  
Zastępca Burmistrza