



**POLSKI
ŁAD**

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

GMINA KREMPNA
ul. Piłsudskiego 10, 27-100 Krempanie
REGON 370440330, NIP 685-10-04-834

Krempana, dnia 13.03.2024 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: **Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kładki żelbetonowej o nośności do 15 t przez rzekę Wisłokę”.**

Zgodnie z artykułem 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający informuje, iż wpłynęło zapytanie do treści SWZ. Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

I. Zapytania Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego

Pytanie nr 1


W związku ze stosowaniem w dokumentacji projektowej i przetargowej zamiennie pojęć „kładka” i „most” prosimy o jednoznaczne określenie, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj mostu przez rz. Wisłok. Zwracamy uwagę, że w aktualnym rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie nie funkcjonuje już kategoria „kładki”.

Odpowiedź:

Należy zaprojektować zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem obiekt mostowy na klasę II.

Pytanie Nr 2

Dołączone do PFU rysunki koncepcji przedstawiają projekt mostu bez wyznaczonego chodnika. Celem zachowania uczciwej konkurencji i możliwości porównania ofert cenowych prosimy o podanie wymiarów przekroju użytkowego na kładce/moście i dojazdach z rozbiem na jezdnię chodnik ewentualnie ścieżkę rowerową i opaskę.



**POLSKI
ŁAD**



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Odpowiedź:

Należy zaprojektować obiekt z przekrojem ruchowym ściśle według założeń PFU tj. wspólną jezdnię dla ruchu pojazdów i pieszych poruszających się na zasadach ogólnych o szerokości 3,5 m oraz obustronnych opaskach bezpieczeństwa szerokości 2 x 0,5 m + obustronne barieroporcze 2 x 0,5m. Razem 5,9 m.

Pytanie Nr 3

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wybudowanie obiektu o innej konstrukcji ustroju niż ta, przedstawiona w koncepcji, np. w ustroju nośnym żelbetowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inny rodzaj konstrukcji nośnej, przy czym płyta pomostu ma pozostać żelbetowa.

Pytanie Nr 4

Prosimy o informację, czy przedstawione rysunki do PFU w były uzgodnione z zarządcą cieką?

Odpowiedź:

Rysunki nie były uzgadniane z zarządcą cieką. Przedstawiona w PFU część hydrologiczna jest pogładowa. Na Wykonawcy leży obowiązek dokonania wszelkich uzgodnień i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym uzgodnienia z zarządcą cieką.

Pytanie Nr 5

Dołączone do PFU rysunki koncepcji przedstawiają umiejscowienie drogi oraz nasypu najazdowego na terenie zarządzanym przez Wody Polskie. Prosimy o informację, czy Zamawiający uzgodnił z Zarządcą cieką umiejscowienie drogi na obszarze wód płynących? Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej tego uzgodnienia.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pkt. 4

Pytanie Nr 6

Prosimy o informację, czy światło mostu zostało uzgodnione z zarządcą cieką? Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej tego uzgodnienia.



**POLSKI
ŁAD**



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pkt. 4

Pytanie Nr 7

Jeśli Zamawiający nie uzgodnił z Zarządcą cieką koncepcji mostu, zwracamy się z pytaniem, jakie światło należy przewidzieć w ofercie, tak, aby porównywanie ofert ryczałtowych było możliwe? Z doświadczenia wykonawcy wynika, że układ zaproponowany w koncepcji, tj. umiejscowienie przyczółka na terenie wód płynących jest niechętnie akceptowane przez Wody Polskie. W związku z powyższym prosimy o informację, jakie światło należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Wykonawca własnym staraniem ma dokonać analizy światła mostu do wyceny.

Z up. WÓJTA GMINY

Katarzyna Maciejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

