

*Lubsko, dnia 1 marca 2023 roku*

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

### **„Budowa obiektów małej architektury w Lubsku – Skate Park”**

Gmina Lubsko działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. 2022 roku, poz. 1710 ze zm.) informuje, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SWZ:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści zmianę technologii wykonania obiektu skateparku z prefabrykowanej na modułowo-sklejkową? W Polsce tylko jedna firma produkuje prefabrykaty betonowe, co może skutkować ograniczeniem konkurencji. Ponadto wyjaśniamy, że elementy skateparkowe powinny być wykonywane w technologii modułowo-sklejkowej ze względu na bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Przeszkody wykonane w technologii betonowej mogą narazić użytkowników na wszelkiego rodzaju kontuzje (otarcia, uderzenia, upadki, skręcenia) ze względu na brak amortyzacji nawierzchni betonowej. Dodatkowo na urządzeniach wykonanych w technologii prefabrykowanej pojawiają się szczeliny między modułami, co dodatkowo obniża komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

#### **Odpowiedź na pytanie 1:**

**Zamawiający nie zmienia SWZ w tym zakresie.**

#### **Pytanie nr 2:**

W związku ze specjalistycznym charakterem prac objętych postępowaniem, zwracamy się do Zamawiającego o rozszerzenie katalogu warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w SWZ Rozdział 24 ust. 2 pkt ppkt 2.4 poprzez dodanie zapisu dot. wykazania przez wykonawcę doświadczenia w wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy/przebudowy skateparku w technologii modułowo-sklejkowej o wartości minimum 300 000,00 zł brutto. Powyższy zapis uniemożliwi przystąpienie do postępowania firmom, które nie są wyspecjalizowane w budowach skateparków, co mogłoby się negatywnie odbić na jakości finalnego obiektu.

#### **Odpowiedź na pytanie 2:**

**Zamawiający nie zmienia SWZ w tym zakresie.**

### **Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający doda zapis i będzie wymagał od Wykonawcy na etapie składania ofert (przedmiotowych środków dowodowych) przedstawienia certyfikatów na urządzenia skateparku (wydane przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp.)? Skatepark, podobnie jak plac zabaw, jest obiektem, z którego korzystają dzieci i młodzież. W przypadku placu zabaw zamawiający obowiązkowo wymagają certyfikatów. W przypadku skateparków certyfikaty wystawiane są zarówno na elementy sklejkowe jak i nieregularne elementy betonowe. Potwierdzają one, iż technologia stosowana przez producenta jest zgodna z normą, a wykonane urządzenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. Norma PN-EN 14974:2019 określa rodzaj technologii, wytyczne budowlane oraz standardy projektowania i wykonywania elementów skateparków. Uprawnienia do certyfikacji i badań w zakresie wyżej wymienionej normy, posiadają akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Jednostki Certyfikujące i Badawcze. Oznacza to, iż wyroby oznaczone certyfikatem z akredytacją PCA są zgodne z normą oraz potwierdzają bezwzględnie, że proces produkcyjny jest stale monitorowany. Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA potwierdza bezwzględnie, że urządzenia są zgodne z normą PN-EN 14974:2019. Oznacza to, że firma posiadająca akredytowany certyfikat, przed budową obiektu przeszła pozytywne badania i audyt w miejscu produkcji (poręcze, barierki i inne wyposażenie skateparku).

### **Odpowiedź na pytanie 3:**

**Zamawiający zmienia SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.**

### **Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający doda zapis i będzie wymagał od Wykonawców na etapie uzupełnienia podmiotowych środków przedstawienia certyfikatów na urządzenia skateparku (wydane przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp.)?

### **Odpowiedź na pytanie 4:**

**Zamawiający nie zmienia SWZ w tym zakresie.**

### **Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1) lit. a) wzoru umowy, z 0,2% na 0,01%?

### **Odpowiedź na pytanie 5:**

**Zamawiający nie zmienia SWZ w tym zakresie.**

### **Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1) lit. a) wzoru umowy, z 0,2% na 0,1%?

### **Odpowiedź na pytanie 6:**

**Zamawiający nie zmienia SWZ w tym zakresie.**

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający zmniejszy łączną maksymalną wysokość kar umownych, o której mowa w § 12 ust. 3 wzoru umowy, z 20% na 15%?

**Odpowiedź na pytanie 7:**

**Zamawiający nie zmienia SWZ w tym zakresie.**

*Burmistrz*

*(-) Janusz Dudojć*

- Umieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko>
- Jednocześnie została zmodyfikowana przez Zamawiającego Specyfikacja Warunków Zamówienia w zakresie opisanym powyżej.
- Zmiany zostały zamieszczone na ww. stronie internetowej prowadzonego postępowania