



ul. Gdańska 52
83 - 330 Żukowo

ZP.271.43.2022

Dot.: postępowania na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Pod Elżbietowo,
Żukowo

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy dotyczące treści SWZ - 1

Zamawiający informuje, iż w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie: W związku z zapisem Przedmiaru znajdującym się w załączniku "Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,40 m³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km "- możemy rozumieć, że miejsce składowania urobku wyznaczone jest przez zamawiającego w obrębie placu budowy?

Odpowiedź:

Miejsce składowania urobku z korytowania wyznaczone jest w obrębie placu budowy, materiał należy wykorzystać do wbudowania w pobocza.

Niniejsza odpowiedź na pytanie jest wiążąca dla wszystkich wykonawców i stanowi integralną część SWZ.