

Domaniów, dnia 19.07.2024r.

Zamawiający:
GMINA DOMANIÓW
DOMANIÓW 56, 55-216 DOMANIÓW

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zamówienia pn.: **KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY DOMANIÓW.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, na pytania doręczone Zamawiającemu w ww. terminie, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania z dnia 09.07.2024

Pytanie nr 1

Wnosimy o publikację zgłoszeń zamiaru wykonania robót lub pozwoleń na budowę lub zezwoleń na realizację inwestycji drogowej dla zadań będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający na dzień dzisiejszy oczekuje na wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Pytania z dnia 16.07.2024

Pytanie nr 1

Pytanie do treści SWZ:

PW przewiduje ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16 W gr .3 cm .

Beton asfaltowy AC 16 W poprawnie i zgodnie z technologią można ułożyć na gr. min. 4 cm .

Prosimy o podanie innego rozwiązania projektowego .

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje na Beton asfaltowy AC11 W

Pytania z dnia 17.07.2024

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie przekrojów konstrukcyjnych dla wszystkich projektów

Odpowiedź:

Zamawiający załącza przekroje konstrukcyjne.