



Łukasiewicz
Instytut
Spawalnictwa

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dotyczy postępowania na: „przebudowę pomieszczeń w budynkach B1 i B2 na terenie Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa”

- Jakiego rodzaju ma być napęd do bramy segmentowej – ręczny czy elektryczny.
 - Zamawiający postanawia o dokonaniu następującej zmiany w treści dokumentacji projektowej: **Brama wewnętrzna segmentowa, wyposażona w napęd elektryczny otwieranie bramy garażowej za pomocą nadajnika radiowego (pilot).**
- W jaki sposób mają zostać wykończone pokrywy kanałów – surowy tzn. betonowy czy pokryte płytami granitowym jak reszta posadzki.
 - Płyty betonowe zamknięć kanałów (pokrywy) należy wykończyć płytkami granitowymi o wymiarach 30x60 cm, grubość 2 cm, jak pozostała nawierzchnia posadzki.

Zwracam się również z prośbą o wprowadzenie zmian do umowy, umożliwiających częściowe fakturowanie wykonanych robót np. w dwóch etapach.

- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, jednocześnie informując, że powyższe nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 284 ust. 1, lecz stanowi próbę modyfikacji treści, w związku z czym Zamawiający nie jest zobowiązany do odpowiedzi na powyższe.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 286 Ustawy PZP postanawia o wprowadzeniu do treści SWZ dodatkowej pozycji pkt. 14.4 a) w rozdziale „dokumenty składane wraz z ofertą” o następującym brzmieniu:

„Kosztorys ofertowy szczegółowy opracowany na podstawie przedmiarów inwestorskich wraz z zestawieniem materiałów”

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

UWAGA: Treść i pisownia wniosków o udzielenie wyjaśnień jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez Wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wniosków o wyjaśnienia.

DYREKTOR
Adam Pietras
dr inż. Adam Pietras

Dział Zaopatrzenia
i Zamówień Publicznych
Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych

mgr inż. Tomasz Smykała

Łukasiewicz Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
44-100 Gliwice | ul. Bł. Czesława 16-1S | Tel: +48 32 33 56 200 | Fax: +48 32 231 46 52
is@is.gliwice.pl | www.is.gliwice.pl | NIP: 631-269-28-50 | Regon: 386893674
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS nr 0000855279



System Zarządzania Jakością
Certyfikowany na zgodność
z PN-EN ISO 9001:2015

