

Bydgoszcz, 19.01.2021 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

„Wymiana klimatyzatora w zakładzie Z-4 Koronowo”

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 18.01.2020r. do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

Proszę o informację :

- Proszę o podanie długości instalacji freonowej do wymiany
- Proszę o informację czy wymieniona instalacja będzie prowadzona w przestrzeni sufitowej czy montaż w korytkach instalacyjnych koloru białego.

Odpowiedź na pytanie

- Długość zespołu przewodów pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną wynosi ok 3m
- Instalacja nie będzie prowadzona w przestrzeni sufitowej, montaż w korytkach

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski