



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Jastrzębie-Zdrój, dn. 05.08.2021 r.

BZP.271.32.2021

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.:
„Budowa oświetlenia w Jastrzębiu-Zdroju – ul. Kłowska, Żyzna”

Do treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynęło zapytanie od Wykonawcy (treść pytania poniżej). Działając w myśl art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuję:

Pytanie nr 1:

W związku z przygotowaniem oferty na zadanie Budowa oświetlenia w Jastrzębiu Zdroju- ul. Kłowska Żyzna prosimy o wyjaśnienie: W dokumentacji podano tylko minimalne parametry techniczne opraw - brak jest natomiast opisu opraw i obliczeń Dialux . Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Szczegółowe wymagania dotyczące opraw LED zostały przedstawione w załączonym opisie przedmiotu zamówienia pkt: Wymagania dotyczące opraw LED, gdzie wskazano między innymi: że „Wydajność pojedynczego źródła LED w oprawach ulicznych powinna być większa niż 125 lm/W.

Obliczenia jako podstawa do zaprojektowania służyły projektantowi do opracowania projektu na których oparł przedstawione rozwiązania techniczne.

Pytanie nr 2:

W związku z przygotowaniem oferty na zadanie Budowa oświetlenia w Jastrzębiu Zdroju- ul. Kłowska Żyzna prosimy o wyjaśnienie: W dokumentacji podano parametr oprawy 48W, w SIWZ w zakresie robót oprawy 50-55W.

Odpowiedź:

W SWZ i przedmiarach wyznaczono do wyceny oprawy 50-55W, wiąże się to z tym, aby oferent miał większe możliwości ze skorzystania szerszej bazy przedstawienia opraw oferowanych przez dostawców, producentów. W związku z tym, należy przyjąć do wyceny oprawy o mocy 50-55 W, zgodnie z SWZ i przedmiarem.

Jednocześnie korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

- termin składania ofert: 12.08.2021 r. do godz. 10:00,
- termin otwarcia ofert: 12.08.2021 r. godz. 11:00.

Email: bzp@um.jastrzebie.pl | Telefon: +48 32 47 85 133 |
al. Józefa Piłsudskiego 60 | 44-335 Jastrzębie-Zdrój | Polska

www.jastrzebie.pl


- termin związania ofertą: do dnia 10.09.2021 r.

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert, korzystając z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm./ informuję, iż zmianie ulegają zapisy:

1. Zmianie ulegają zapisy Rozdziału 17 pkt 1 „Sposób oraz termin składania ofert”, który otrzymuje nowe brzmienie:
„17.1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy nie później niż do dnia 12.08.2021 r., do godz. 10:00”.
2. Zmianie ulegają zapisy Rozdziału 18 pkt. 1 „Termin otwarcia ofert”, który otrzymuje nowe brzmienie:
„18.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.08.2021 r. o godz. 11:00.
3. Zmianie ulegają zapisy Rozdziału 19 pkt. 1 „Termin związania ofertą”, który otrzymuje nowe brzmienie:
„19.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10.09.2021 r.”.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej



Jarosław Piechaczek

Rozdzielnik:

Strona postępowania na Platformie zakupowej

Kopia:

BZP a/a