

Aleksandrów Kujawski, dn. 01.03.2022r.

ZP.271.1.2022.IŻ

Zapytanie nr 1

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 28.02.2022 r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.1.2022.IŻ pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo”, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Wnoszę o wyjaśnienia treści SWZ w poniższym zakresie:

1. Proszę o podanie wymiaru ławostołu zadaszonego oraz rodzaju materiałów, z jakich ma być wykonany (jeśli to możliwe proszę o wskazanie jakiegoś przykładowego rysunku lub wizualizacji ławostołu).

Odpowiedź:

Minimalne wymiary ławostołu zadaszonego:

- szer. min 1600
- dł. min 2500
- wys. min 2300

Konstrukcja drewniana na 4 słupach drewnianych, dach dwuspadowy pokryty gontem bitumicznym. Drewno impregnowane.

2. Proszę o podanie parametrów technicznych dla solarnych lamp oświetleniowych i doświetleniowych.

Odpowiedź:

Minimalne Wymogi dla lamp.

Sposób włączania: włącznik zmierzchowo-programowalny - komunikacja radiowa

Fundament: prefabrykowany 450 x 450 x 1600mm (I strefa wiatrowa); 450x 450 x 2000mm (II-III strefa wiatrowa)

Wysokość słupa: od 7m do 10m

Wysokość montażu oprawy: od 5m do 8m

Materiał: ocynkowana stal, możliwość malowania proszkowego na dowolny RAL

Czas pracy lampy: do 14-16 h/dzień*

Model oprawy : Rand Solar lub Cleveo lub o nie gorszych parametrach

Wymiary oprawy: 600x174x115mm

Materiał: oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła

Źródło światła: od 18 do 56W LED

Napięcie pracy lampy: 12/24 VDC (opcjonalnie solarno- sieciowe 24/230V)

Barwa światła: 4000K - biała

Stopień ochrony: IP66

Autonomia: do 5-6 dni

Moc paneli: min. 260W

Turbina wiatrowa: 300W

Kontroler: zabezpiecza przed przeładowaniem i rozładowaniem z automatyczną funkcją ściemniacza

Akumulator: bezobsługowe; min 140Ah

Typ akumulatora: żelowy lub agm

3. Proszę o podanie wymiaru tablic informacyjnych.

Odpowiedź:

Minimalny rozmiar tablicy 120 x 180.

4. Proszę o podanie gatunków drzew jakie należy nasadzić.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nasadzenia nowych drzew należy wykonać zgodnie z decyzjami zezwalającymi na usunięcie drzew, które stanowią załącznik do niniejszego pisma.

5. Proszę o skrócenie gwarancji na nasadzenia do przykładowo dwóch lat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie gwarancji na nasadzenia nowych drzew.

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej
zs. w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Chopina 4
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel./fax (0-54) 282-53-31, tel. (0-54) 282-53-04
Regon 14103780, NIP 891-12-67-306


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Ryszard Borowski