

OZNACZENIA:

1 - Kocioł węglowy z zasobnikiem 100 kW

2 - Pompa obiegu kotła H=4,3m Q=2,6m3/h

3 - Zawór kulowy Ø25

4 - Zawór zwrotny Ø25

5 - Czujnik temperatury powrotu

6 - Zawór zwrotny Ø65

7 - Zawór kulowy Ø65

8 - Czujnik temperatury zewnętrznej

Uwaga: Rozdzielacze i przewody Ø100 między rozdzielaczmi pozostają bez zmian jako istniejące



Istniejącą umywalkę wymienić na zlew stalowy jednokomorwy z baterią ścienną z długą wylewką

Obiekt:	Remont istniejącej kotłowni polegający na wymianie dwóch kotłów węglowych o mocy 100 kW		
Adres:	46-320 Strojec, ul. Szkolna 6 dz. nr 77		
Inwestor:	Gmina Praszka, 46-320 Praszka, Plac Grunwaldzki 13		
Treść rysunku:	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WYMIANY KOTŁÓW 100kW		
Projektował:	mgr inż. Andrzej Skowieżak Upr. bud nr 150/92/Op, 251/92/Op		Faza projektu:
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Jurowicz Upr. bud nr OPL/0043/POOS/03		PB
Branża: SANITARNA	Skala: ———	Data: 06.2024r.	Nr rysunku: IS-3