

Powiatowe Centrum Oświaty

Ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

Odpowiedzi na pytania oferentów

W związku z zadanymi pytaniami do SWZ dotyczących zadania nr 1. Termomodernizacja dachu internatu przy Zespole Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania przez oferenta:

1. Czy w ramach wykonania robót należy wykonać demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej na dachu?
2. Proszę o podanie grubości papy oraz innych parametrów technicznych papy jaką należy przyjąć do wyceny.
3. Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić zastosowanie kominków do wentylacji pokrycia dachowego? Jeśli tak to w jakiej ilości?
4. Czy w zakresie wyceny należy uwzględnić ocieplenie istniejących kominów ponad dachem? Jeśli tak to proszę o podanie ilości m² powierzchni do ocieplenia oraz podanie parametrów technicznych ocieplenia (materiał, grubość, współczynnik przewodzenia ciepła).

Odpowiedz na pytanie 1:

- NIE wykonanie robót po stronie Zamawiającego

Odpowiedz na pytanie 2:

- Papa powinna odpowiadać następującym parametrom:

- Grubość papy min 5,2 mm, najwyższej jakości z potwierdzonym certyfikatem na tkaninach poliestrowych.

Odpowiedz na pytanie 3:

- Jak wynika z pozycji 7 przedmiaru w normie KNR określa materiały występujące przy kryciu dachów w których norma przewiduje kominki wentylacyjne w ilości 00.2/m² co daje 6 sztuk kominków.

Odpowiedz na pytanie 4:

- Przy kominach nie należy wykonywać ocieplenia istniejących kominów ponad dachem.

W związku z zadanymi pytaniami do SWZ dotyczących zadania nr 1. Termomodernizacja dachu internatu przy Zespole Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa nr 2. Termomodernizacja budynku gospodarczego przy Zespole Szkół nr 2 im.

Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa
Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania przez oferenta:

1. Czy termin rozpoczęcia wykonania robót cz.1 i cz.2 jest możliwy przed terminem rozpoczęcia wskazanym w SWZ.

Odpowiedz na pytanie 1:

- NIE