



RZP.271.10.2023

Wyjaśnienia treści SWZ nr 2

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania majątkowego „Fotowoltaika UM – budynek główny”

Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Zamawiający określił parametry modułów fotowoltaicznych:

Bifacjal 545 Wp , 20 lat gwarancji.

1. Proszę o doprecyzowanie czy okres gwarancji dotyczy uzysku czy rękojmi. Pragniemy zauważyć, że standardowym okresem gwarancji rękojmi na w/w moduły, stosowanym przez większość czołowych producentów jest 15 lat.

Czy zamawiający dopuści moduły o mniejszej mocy w większej ilości i nie gorszych parametrach elektrycznych np. 445Wp? Na dzień obecny nie są dostępne na rynku moduły o parametrach podanych przez zamawiającego w SWZ.

Odpowiedź:

Gwarancja ma obejmować okres 20 lat z zachowaniem sprawności modułów na minimalnym poziomie 80%. Zamawiający nie dopuszcza innych modułów niż wskazane w SWZ.

Przewodniczący komisji przetargowej

Jarosław Mikołajski

aa