



14/ZP/22

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte
ul. J. Śmidowicza 69 , 81 – 127 Gdynia,
www.amw.gdynia.pl



Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z art. 132 Pzp pt.: **Budowa budynku wielofunkcyjnego (dydaktyka, szkolenie, zakwaterowanie, żywienie) z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.**

ZAPYTANIA DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o podanie szczegółowej specyfikacji elementów białego montażu w łazienkach ogólnodostępnych na wszystkich kondygnacjach (zamieszczona przez Inwestora specyfikacja dotyczy tylko łazienek przynależnych do pokoi). Jakiego typu pisuarów, muszli WC, umywalek należy zastosować w rozbiciu na poszczególne łazienki ogólnodostępne na wszystkich kondygnacjach.

Odpowiedź 1

Generalny Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wybrane modele białego montażu do łazienek ogólnodostępnych Generalnemu Projektantowi i uzyskać jego akceptację.

Specyfikacja elementów białego montażu w łazienkach ogólnodostępnych:

- miski ustępowe w kolorze białym podwieszane na stelażach typu Duravit ME by Starck 45300900A1 lub równoważne*
- umywalki klasyczne prostokątne w kolorze białym typu Roca Dama-N A32778A000 lub równoważne*
- pisuary w kolorze białym typu Duravit ME by Starck 2814300000 lub równoważne*

Pytanie 2

Prosimy o dokładne podanie specyfikacji syfonów pod umywalkowych. Co znaczy zapis w specyfikacji zapis (oszczędzające miejsce pod umywalką)?

Odpowiedź 2

Specyfikacja syfonów podumywalkowych - standardowe jak w zestawach wymienionych w odpowiedzi na pytanie 1. Generalny Wykonawca może wybrać dowolne, spełniające wymagania łatwego utrzymania w czystości. Preferowane będą umywalki z osłonami na syfony.

Zapis "oszczędzające miejsce pod umywalką" należy traktować jako łatwe w eksploatacji, utrzymaniu w czystości. Projektant dopuszcza syfony dowolnego producenta.