



- Uwagi:**
1. Linie linii kablowej winny wykreślić sprężony podwójnie
 2. Linie kablowe układać zgodnie z normą SEP 01-0104
 3. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonawca wykonuje
 4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznać się z awaryjnym podaniem w urzędniectwach, zgodach, opinach oraz decyzjach
 5. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami oraz drogami projektowane kable układać w rurach ochronnych

UKŁAD SIECI OŚWIETLENIA FN-C
SYSTEM OCHRONNY OD PORAZENIA
SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Wzrost: 1,80m	Wiek: 20 lat	Pracownik: ...
Miasto: Gmina Koniak	Adres: ...	Pracodawca: ...
Identyfikator: 62-035 Koniak	Podpis: ...	Podpis: ...

proj. linia YAKY 4x35 di. 429/483m

proj. szafka SO
proj. złacze ZK18-IP
wg odrębnej dokumentacji

Mapa do celów projektowych
Skala 1:500

Wzrost: 1,80m	Wiek: 20 lat	Pracownik: ...
Miasto: Gmina Koniak	Adres: ...	Pracodawca: ...
Identyfikator: 62-035 Koniak	Podpis: ...	Podpis: ...

- LEGENDA:**
- proj. ułożenie słupów oświetleniowych RG 5 G
 - proj. słup oświetlenia drogowego wys. 7 m typu SO-73 z wyłognikiem podbarwnym 1,0 m typu W12111,0 oraz oprawą LED typu TEGEO S12451HLED5/700HANW4092228W
 - proj. słup oświetlenia drogowego wys. 7 m typu SO-73 z wyłognikiem barwnym 1,0 m typu W12111,0 oraz oprawą LED typu TEGEO S12451HLED5/700HANW4092228W (wg pomiarów ramionami 50m)

Nr działki	Pow. ha	Nr księgi wieczystej
202	0,3100	KW 27749
19224	0,1370	KW 41180
1927	0,0835	POIIZ/0021/1978/2

REPRODUKOWANIE WZBROWIOMA
WYKONANIE
Marek Szarycki
Działalność Sztuki, ul. Białe 20
62-400 Koniak, tel. 501 005 584
ul. 177523418 REGON 140440669

STAROSTA POZNAŃSKI
P.3021.2018...
16-03-2018