

ZP.271.13.2022

Kartuzy, dnia 27.04.2022 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Prokowie – etap II.**

**WYJAŚNIENIA NR 1 Z DNIA 27.04.2022 r.
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowego postępowania, wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Dzień dobry, Czy istnieje możliwość zamiany instalacji z rur miedzianych na rury PP-r zgrzewane.

Odpowiedź:

Z uwagi, że źródłem zasilania w obiekcie jest kocioł na paliwo stałe, a instalacja jest grzejnikowa wysokoparametrowa, oraz ze względów bezpieczeństwa i trwałości instalacji, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur tworzywowych.

Ponadto Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

.....
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Sporządziła: M. Szymańska