



Lipno 09.06.2022 r.

PUK.341-07TP/2022

Dotyczy postępowania: Dostawa elementów sieci ciepłowniczej.

Uszczegółwienie Specyfikacji

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na ogłoszone postępowanie, wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółwienie do SWZ powyższego przetargu:

Pytanie 1: Czy w pozycji nr 34 z przesłanego zestawienia materiałów ma zostać wyceniony trójkąt równoległy, czy trójkąt wznosny?

Odpowiedź 1: W pozycji 34 zestawienia wycenić należy trójkąt równoległy TR-32/25. Ponadto zawory kulowe ZK dostarczać należy wraz z rurą osłonową i skrzynką uliczną.