



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama - Kościalkowskiego**

15-471 Białystok ul. Fabryczna 27
Tel: (47) 710 41 00 fax: (47) 710 41 01
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922



Białystok, dnia 30 sierpnia 2023 r.

DZP.2344.37.2023

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Dostawa, wymiana i modernizacja dźwigów osobowych w ramach realizacji projektu pn. „Dostosowanie elementów kompleksu szpitalnego SP ZOZ MSWiA w Białymstoku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudową rejestracji pacjentów”.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościalkowskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuje, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SWZ:

Pakiet nr 1 i 2

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących specyfikacji drzwi w Pakiecie nr 1 i 2.

W wymaganych szczegółowych pkt. 6,7 – drzwi szerokość 110 cm, automatyczne teleskopowe (otwierane na drugą stronę). Pkt. 25 - drzwi do kabiny szerokości min. 90 cm (zalecane 100).

Natomiast w wymaganych parametrach technicznych nowego dźwigu, pkt. i,j,k – drzwi centralne (otwierane na obie strony) szerokość 110.

Odpowiedź: Szerokość oraz sposób otwierania drzwi dźwigów w pakiecie nr 1 i nr 2 określone są w wymaganiach szczegółowych w punkcie 6 i 7.

Pakiet nr 2

W wymaganych szczegółowych pkt.6,7 – drzwi szerokość 90 automatyczne teleskopowe (otwierane na jedną stronę). Pkt. 25 – drzwi do kabiny szerokość min. 90 cm (zalecane 100). Natomiast w wymaganych parametrach technicznych nowego dźwigu pkt. j.k.l – drzwi automatyczne centralne (otwierane na obie strony).

Odpowiedź: Szerokość oraz sposób otwierania drzwi dźwigów w pakiecie nr 1 i nt 2 określone są w wymaganiach szczegółowych w punkcie 6 i 7.

Pakiet nr 3

Proszę o udostępnienie projektu starego urządzenia tak, aby możliwe było dopasowanie konstrukcji nowego urządzenia do istniejącej konstrukcji, chyba że wymagana jest również wymiana konstrukcji

samonośnej na nową, w takim przypadku tym bardziej projekt byłby ułatwieniem w sporządzeniu dopasowanej dla Państwa oferty.

Odpowiedź: Zamawiający, nie posiada kompletnej dokumentacji dotyczącej dźwigu zewnętrznego z pakietu nr 3. Celem określenia wszystkich Parametrów urządzenia oraz jego posadowienia zalecana jest wizja lokalna.

Dołączmy dokumentację techniczną posiadaną przez Zamawiającego.



DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku
im. Mariana Zyndramy-Kościałkowskiego

Alicja Skindzielewska