



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4
W BYTOMIU**

ALEJA LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM

TEL.: 32 281-02-71-7 FAX: 32 281-02-70 NIP: 626-25-10-567
KONTO BANKOWE ING Bank ŚL. O/Bytom 26 1050 1230 1000 0022 1313 7165



Bytom, dnia 14.04.2021 r.

DZP – 3/2021

**Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na usługę dostosowania pomieszczeń do wymogów przetwarzania danych oraz
modernizację sieci LAN w formule „zaprojektuj i wybuduj”.**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1

W załączniku 1A, części D. „Stan docelowy”, jest określone wymaganie dobudowania nowych punktów dystrybucyjnych PD z wyposażeniem, jednocześnie w części I, punkcie 14 opisane są wymagania odnośnie okablowania strukturalnego poziomego i pionowego oraz zamieszczone tabele: jedna opisująca punkty dystrybucyjne oraz druga opisująca punkty logiczne do wykonania. Prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

Jak należy rozumieć kolumnę 6 „Redundantne połączenia światłowodowe” w przypadku zapisu „Nowe połączenie światłowodowe pomiędzy PD”: czy oznacza to, że należy wykonać nowe połączenie, czy też jest o połączenie istniejące? Jeżeli wskazane połączenia są istniejące prosimy o potwierdzenie, że są one realizowane w technologii światłowodu wielomodowego co najmniej kategorii OM3.

Odp.: Pytanie związane z tabelą opisującą Punkty Dystrybucyjne oraz zapis „Nowe połączenie światłowodowe pomiędzy PD” należy rozumieć że należy wykonać nowe połączenie światłowodowe.

Pytanie nr 2

Wymagane nowe punkty logiczne mają zostać wykonane również na obszarach, na których w chwili obecnej nie ma istniejących PD: czy w związku z tym należy w tych obszarach przewidzieć wybudowanie nowych PD, czy też doprowadzić nowe okablowanie do istniejących PD?

Odp.: Na obszarach, na których w chwili obecnej nie ma istniejących PD należy wybudować nowe PD.

Pytanie nr 3

Jeśli należy wybudować nowe PD, prosimy o podanie wymagań odnośnie minimalnej pojemności oraz wymaganego wyposażenia poszczególnych PD.

Odp.: Rozmiar min. 12U. Wyposażenie m.in.: organizatory kabli, panele krosowe sieci światłowodowej i miedzianej, ups, przełącznik sieciowy, listwa zasilająca.

Pytanie nr 4

Czy, w przypadku istniejących PD, jest w nich wystarczająca ilość miejsca do umieszczenia dodatkowych paneli krosowych oraz nowych urządzeń aktywnych, czy też niektóre z nich powinny zostać wymienione na większe? Jeśli jest potrzeba wymiany, to których PD to dotyczy i jakiej wielkości szafy (wymiary zewnętrzne ilość HU) należy dla tych PD przewidzieć?

Odp.: W większości istniejących PD jest wystarczająca ilość miejsca do umieszczenia dodatkowych paneli krosowych lub urządzeń aktywnych, W budynkach C1, C2, D1, D2 należy istniejące punkty dystrybucyjne wymienić. Wysokość szafy min. 12U.

Pytanie nr 5

Czy Inwestor wymaga, aby projekt sieci został opracowany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w branży telekomunikacyjnej?

Odp.: Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania sieci strukturalnej i jedną osobą posiadającymi uprawnienia do instalacji systemu okablowania strukturalnego. Dopuszczalne jest wskazanie jednej osoby, jeżeli posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania projektów w wymaganym przez Zamawiającego zakresie. **Wykonawca przedstawi w ofercie** osoby legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami do stanowisk, jakie zostaną im powierzone.

Wszystkie osoby powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65). Wszystkie osoby wymienione w ofercie winny posiadać aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń klimatyzacyjnych z inną niż projektowanym kierunkiem przepływu powietrza? Projektowane urządzenia wskazują na konkretnego producenta.

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń klimatyzacyjnych z inną niż projektowanym kierunkiem przepływu powietrza.

Pytanie nr 7

Czy monitoring środowiska będzie realizowany oddzielnym systemem nadzoru czy też dane te będą transmitowane bezpośrednio z urządzeń klimatyzacyjnych?

Odp.: Monitoring środowiska ma być realizowany przez system niezależny od systemu klimatyzacji, z możliwością zbierania danych o alarmach z systemu klimatyzacji.

Pytanie nr 8

Czy wymiary i masy jednostek wewnętrznych i zewnętrznych systemu klimatyzacji są tylko wskaźnikowe i czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o innych parametrach? podane parametry są specyficzne dla projektowanych urządzeń.

Odp.: Wymiary i masy jednostek wewnętrznych i zewnętrznych są parametrami

przykładowymi, lecz ze względu na uwarunkowania techniczne obiektu zaleca się, aby dla oferowanych urządzeń nie były większe niż określone w PFU. Zgodnie z zapisami SWZ określone parametry urządzeń są podane wyłącznie dla umożliwienia Zamawiającemu porównania ofert.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami SWZ każda wprowadzona przez Zamawiającego modyfikacja staje się częścią SWZ. Dokonane przez Zamawiającego modyfikacje zostały udostępnione na Platformie zakupowej, w miejscu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania.

W związku z powyższym należy zapoznać się z treścią:

- wyjaśnień treści SWZ z dn. 08.04.2021 r. - m.in. wydłużenie okresu badania doświadczenia Wykonawcy z 3 do 5 lat;

- załącznika Nr 1 do SWZ z dn. 31.03.2021 r. - zmodyfikowaną wersję należy złożyć wraz z ofertą.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
ds. Technicznych i Administracyjnych
SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum Specjalistycznego
Nr 4 w Bydgoszczy
Janusz Moczyński