



URZĄD GMINY CHROSTKOWO

Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo
tel. (54) 306 75 30; fax (54) 306 75 32;
e-mail: gmina@chrostkowo.pl; www.chrostkowo.pl

Chrostkowo, dnia 13.11.2024 r.

Z.271.20.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Chrostkowie”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnień na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

Pytanie 1:

Czy optymalizatory są wymagane?

Odpowiedź:

Nie. Optymalizatory mocy nie są wymagane.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga montażu optymalizatorów?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wymaga montażu optymalizatorów mocy.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na montaż optymalizatorów w stosunku jeden optymalizator na dwa panele?

Odpowiedź:

W przypadku instalacji PV do budynku Urzędu Gminy optymalizatory mocy nie są wymagane.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wymaga montażu optymalizatorów tylko w przypadku występowania zacienienia?

Odpowiedź:

W przypadku instalacji PV do budynku Urzędu Gminy optymalizatory mocy nie są wymagane.

Przedmiotowe wyjaśnienia są integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

na oryginale podpisać:

Wójt Gminy Chrostkowo
Mariusz Lorenc



URZĄD GMINY CHROSTKOWO

Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo

tel. (54) 306 75 30; fax (54) 306 75 32;

e-mail: gmina@chrostkowo.pl; www.chrostkowo.pl

Sporządził:

Łukasz Łazarowski

Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

e-mail: l.lazarowski@chrostkowo.pl

tel. (54) 306 75 36