



# Gmina Śliwice

Adres: ul. Ks. dr. St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice,  
telefon: +48 52 3340710, fax: +48 52 3340725, e-mail: przetargi@sliwice.pl

Śliwice, dnia 8 lipca 2022 roku

Znak: IZ.271.1.6.2022

Na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami złożonymi w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na „Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Śliwice” część I i II w zakresie:

Pytanie 1.

W projekcie świetlic w m. Główki oraz w m. Laski jest zawarta instalacja wentylacji mechanicznej, natomiast w przedmiarze jej nie ma. Czy do wyceny wziąć pod uwagę instalację wentylacji mechanicznej?

W ofercie Wykonawca uwzględni zawarte w projekcie instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperatorem o parametrach takich jak w projekcie - dotyczy to świetlicy w miejscowości Główka i miejscowości Laski (część I i II)

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice> oraz na stronie internetowej Zamawiającego [bip.sliwice.pl](https://bip.sliwice.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne” oraz przekazane wykonawcom, którym udostępniono przekazano Specyfikację Zamówienia.