



- LEGENDA - UWAGI OGÓLNE
- Rysunku nie skalować.
 - Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.
 - Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.
 - Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.
 - Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecydował się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być przedstawione Nadzorowi Autorskiemu.
 - Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebiegi porównać z projektem konstrukcji.
 - Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelniać ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.
 - Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem stref pożarowych należy wykonać w standardowych tulejach ochronnych.
 - Sposób montażu rurociągów winien być potwierdzony przez Wykonawcę instalacji z Konstruktorem budynku.
 - Kolor, wygląd i ostateczną lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem.
 - Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

- LEGENDA - OZNACZENIA RYSUNKOWE
- instalacja wodociągowa, zasilająca budynek
 - instalacja wody zimnej
 - instalacja wody ciepłej
 - instalacja wody cyrkulacyjnej
 - instalacja podstropowa
 - instalacja na wysokości podłączeniowej
- HP25 hydrant HP25
- (P.W.U.) pion instalacyjny wody użytkowej (numer pionu / średnica pionu)
- (P.W.H.) pion instalacyjny wody hydyrantowej (numer pionu / średnica pionu)

Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO"					
Marek Masłowski					
projektował	mgr inż. Łukasz Modliński	uprawnienia	LOD/2038/POOS/13	branża	inst. sanitarnie
opracował	mgr inż. Paweł Płaza	data	02.12.2019	podpis	
temat	Dom Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy				stadium
inwestor	URZĄD MIASTA LEGNICA PL. SŁOWIAŃSKI 8 59-220 LEGNICA				Projekt wykonawczy
obiekt	BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO				nr rys.
adres	LEGNICA, UL. PRZEMYSŁOWA 5, OBREB FABRYCZNA DZ.690/1				ISW-101
tytuł rysunku	INSTALACJE WODOCIĄGOWE. RZUT PARTERU				