

Zamawiający

Gmina Mszczonów

siedziba: Plac Piłsudskiego 1

96-320 Mszczonów

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu nr:

RG.271.1.15.2023.AK

<https://platformazakupowa.pl>

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż lamp hybrydowych i solarnych oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw ulicznych sodowych na ledowe na terenie Gminy Mszczonów"

Postępowanie prowadzone jest w podziale na 2 części.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023, poz. 1605, zwanej dalej „ustawą Pzp”), Zamawiający dokonuje zmian.

— **W rozdziale IV SWZ ust. 2 pkt 2) zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:**

2) montaż opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami typu LED o mocy 50-60W,

— **W załączniku nr 10 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia – [OPZ II]) punkt 2 o brzmieniu:** 2. montaż opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami typu LED o mocy 50-55W, zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

2. montaż opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami typu LED o mocy 50-60W,

— **W załączniku nr 10 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia – [OPZ II]) w tabeli zostają zmienione dwa parametry: Moc na 50-60 W i Skuteczność świetlna na ≥ 105 lm/W. Wobec powyższego poniżej zaktualizowana tabela:**

Parametr	Wymagania techniczne
Moc	50-60 W

Montaż oprawy	Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt do montażu na słupie pionowym lub na wysięgniku poziomym. Możliwość regulacji za pomocą przegubu umożliwiającego zmianę kąta nachylenia oprawy.
Stopień szczelności komory osprzętu	≥ IP65
Temperatura barwowa źródeł światła	4000 K - 5000 K
Skuteczność świetlna	≥ 105 lm/W
Wskaźnik oddawania barw CRI	≥ 70
Zakres temperatury pracy	Min: -25°C do +35°C
Napięcie znamionowe oprawy	230V+/- 5%,
Współczynnik redukcji mocy biernej	cosφ > 0,9

— **w rozdz. SWZ: XVIII ust. 1 i 3 , który ulega zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie:**

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia **06.10.2023 r.** do godziny 10:00.
-
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.10.2023 r.** o godzinie 10:30 nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

— **w rozdz. SWZ: XVII ust. 1, który ulega zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie:**

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres nie dłuższy niż **30 dni**, tj. do dnia **04.11.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zatwierdzam:

Z up. Burmistrza

mgr inż. Halina Wawruch

Zastępca Burmistrza