

Legionowo, dnia 19 kwietnia 2022 r.

**Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe
w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
ZPU.272.19.2022**

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 2 na dostawę sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem dla Jednostek podległych tj.: PZSiPS, LO im. Marii Konopnickiej, PCPR oraz zakup UPS'ów dla Jednostek podległych tj.: PZSiPS, LO im. Marii Konopnickiej, LO im. Stanisława Lema, DPS i PPP

Wyjaśnienia treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej „Pzp”, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 1

Poniżej przesyłam uwagę dotyczącą serwera. Zamawiający w pkt. 1 Obudowa wymaga: Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji 4 dysków 3.5". Natomiast w pkt. 9. Dyski twarde - Zamawiający wymaga zainstalowanie 4 dyski 2.5". Bardzo proszę o ujednoczenie wymagań odnośnie dysków.

Odpowiedź nr 1

Z wiedzy Zamawiającego wynika, że kieszenie na dyski 3,5", opisane w pkt. 1 Obudowa, umożliwiają montaż wymiennie dysków 3,5" i 2,5".

Pytanie nr 2

Czy zamawiający uzna serwer za równoważny, który będzie posiadał następujące Funkcjonalności dla pamięci RAM: Advanced ECC, Memory Health Check, Memory Page Retire?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wymaga dostawy serwera, który posiada wszystkie wymienione w Tabeli 1 poz. 6 funkcjonalności dla pamięci RAM, tj.:

6. Funkcjonalność pamięci RAM Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling

Pytanie nr 3

W części II zostały wyspecyfikowane zasilacze awaryjne. Czy przyjmiecie Państwo ofertę na zasilacz z czasem podtrzymania minimum 10 minut przy obciążeniu 50%? Pozwoliłoby to zaferować zasilacz awaryjny z najnowszej oferty.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza dostawę zasilaczy awaryjnych z czasem podtrzymania minimum 10 minut przy obciążeniu 50%. Pozostałe wymagania techniczne pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

z up. ZARZĄDU POWIATU

Małgorzata Cysek
Kierownik Zespołu
ds. Zamówień Publicznych