



GMINA ZAWONIA

ul. Trzebnicka 11 55-106 Zawonia
tel. (71) 310 43 50
fax. (71) 310 43 51

Zawonia, 31 października 2022 r.

nr sprawy: 9/GPI/2022

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia w 2022 r.”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

Treści zapytań oraz odpowiedzi przedstawiono poniżej.

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy w zadaniu "budowa oświetlenia drogowego w Budcyczach: inwestycja na działkach nr ewid.: 34/12, 35/5, 35/13, 36/5, 36/9, 36/13, 37/5, 37/8, 37/11, 100/1, 100/2, 109, 137 AM-1 obręb Budczyce" zamiast opraw OCP-70-PC jest możliwości zastosowania równoważnych opraw LEDowych?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych opraw LED spełniających następujące kryteria:

- strumień świetlny oprawy LED nie może być mniejszy niż strumień świetlny oprawy przedstawionej w dokumentacji projektowej, dopuszcza się zmniejszenie mocy oprawy przy zachowaniu strumienia świetlnego oprawy przedstawionej w dokumentacji projektowej;
- oprawa LED powinna posiadać temperaturę barwową światła równoważną z oprawą przedstawioną w dokumentacji projektowej;
- oprawa LED powinna posiadać: sylwetkę, kolorystykę, kształt, stopień ochrony IP, klasę ochronności, odporność udarową, materiały z których jest wykonana, równoważne z oprawą przedstawioną w dokumentacji projektowej;
- oprawa LED powinna posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające ją do obrotu i użytkowania w krajach UE;

Piotr Lis
Inspektor ds. dróg i oświetlenia drogowego