



I-4.453.107.2021.1

Warszawa, dnia 03 sierpnia 2021 r.

Firma Usługowa MS

Ul. Staszica 32

26 – 400 Przysucha

Dotyczy: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni przebudowy DW 740 odc. od km 17+775 do km 19+275 w. Żerdź, gm. Przytyk.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.07.2021r, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie **uzgadnia** (Uzgodnienie nr UK-740-104/21 z dnia 03.08.2021r) konstrukcję nawierzchni przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 odcinek od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk, zgodnie z załączonymi do pisma rysunkami nr: 4/1; 4/2; 5; 6; 7/1; 7/2 oraz poniższymi uwagami:

- w konstrukcji jezdni, zjazdów do warstwy podbudowy z kruszywa zastosować kruszywo tamane 0/31,5 C90/3,
- w konstrukcji zjazdów o nawierzchni bitumicznej warstwę wiążącą wykonać z betonu asfaltowego AC 16 W.

P.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Inwestycji
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
mgr inż. Tomasz Dobrowski

Do wiadomości email:

1. Wydział Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji I-1 – MZDW w Warszawie.