



Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

**Mieszkanie dla Ciebie!**

## ŚWIDNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

58-100 Świdnica, ul. Głowackiego 39A

tel./fax: 74/852-55-32, 74/856-90-22

[www.tbs-swidnica.eu](http://www.tbs-swidnica.eu) e-mail: [kontakt@tbs-swidnica.eu](mailto:kontakt@tbs-swidnica.eu)

Konto: PKO BP S.A. O/Świdnica 24 1020 5138 0000 9202 0008 7924  
REGON 890630878, NIP 884-21-21-139, kapitał zakładowy 56 126 000  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej KRS: 0000081668

Świdnica, 07.11.2023 r.

## Wszyscy oferenci

Dot.: ogłoszenia nr 2023/BZP00454509 z 20.10.2023 r. o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej 30 w Świdnicy”.

### ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ

Zamawiający Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego informuje, że do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym Zamawiający korzystając z uprawnień ustawowych wskazanych w przepisach art. 284, ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi.

#### Zapytanie nr 11 i odpowiedź:

1. Pytanie dotyczące stolarki zewnętrznej. Prosimy o informację czy kolor 7016 przy stolarce okiennej jest obustronny czy tylko zewnętrzny? Prosimy o podanie klasy okien antywłamaniowych RC, prosimy o informację czy w kalkulacji należy uwzględnić tylko okucia antywłamaniowe czy również szyby. Prosimy o podanie technologii montażu.

**Odp.**

- kolor RAL 7016- od zewnątrz, od wewnątrz kolor biały
- klasa antywłamaniowa RC3
- okucia i szyby – antywłamaniowe
- stolarka montowana licując z krawędzią ściany zewnętrznej, pozostałe zgodnie z wymaganą specyfikacją producenta

#### Zapytanie nr 13 i odpowiedź:

1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w punkcie 1.2. formularza ofertowego należy ująć cenę za instalacje elektryczne zewnętrzne.?

**Odp.** Tak, należy ująć również inst. elektryczne zewnętrzne.

PREZES ZARZĄDU  
Świdnickiego TBS sp. z o.o.

Marék Zawisza