

Wymagania dla urządzenia wymienionego w cz. II ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Wymagania od dostawcy:

1. Dostęp do wsparcia technicznego w języku polskim od poniedziałku do piątku w zakresie pakietu narzędziowego SBC PG5 Control Suite
2. Dostawca jest lokalnym dystrybutorem i posiada zaświadczenie tytułu autoryzowanego partnera
3. Dostawca przeprowadzi szkolenie z programowania sterowników na poziomie zaawansowanym dla 2 osób, wyznaczonych przez zamawiającego.

Wymagania techniczne:

1. Moduł bazowy sterownika PCD2.M5540
2. Obsługa protokołu Modbus TCP/IP
3. Obsługa protokołu Modbus RTU
4. Obsługa protokołu Ethernet S-Bus
5. CPU z 1 MB RAM
6. 8 złączy do zainstalowania kart wejść/wyjść
7. Interfejs RS 232/ PGU
8. Interfejs RS 485
9. Interfejs USB
10. 2x interfejs Ethernet
11. 2x gniazdo do zainstalowania modułów interfejsów RS 232 lub RS 485
12. Zasilanie 24V DC
13. Temperatura pracy 0 – 55 C
14. Wyposażony w zegar czasu rzeczywistego RTC
15. Podtrzymanie pamięci RAM przy pomocy baterii