

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Śląska

Ruda Śląska, 29 lipca 2024 roku

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Zmiana SWZ w zakresie załącznika technicznego nr 4b

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp o nr sprawy TIR/08/D/TP/2024 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła dla budynku przy ul. 1 Maja 218 w Rudzie Śląskiej realizowana w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Rudzie Śląskiej (ID 944316)

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, której powodem jest konieczność modyfikacji SWZ w zakresie załącznika technicznego nr 4b. W związku z powyższym zmianie ulega również termin związania ofertą.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ:

1. W zakresie zapisów w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. 4b do SWZ) pkt 15.2. Inwerter- Wymagane parametry inwerterów- parametr wymieniony jako czwarty:

Przed modyfikacją:

„- Napięcie startu: nie większe niż 250V”.

Po modyfikacji:

„- Napięcie startu: nie większe niż 250V. W przypadku braku w karcie katalogowej inwertera odniesienia do napięcia startu DC nie większe niż 250 V, Wykonawca będzie musiał oświadczyć, że zastosuje optymalizatory zgodne z specyfikacją proponowanego inwertera”.

2. W zakresie zapisów w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. 4b do SWZ) pkt 15.2. Inwerter- Wymagane parametry inwerterów- parametr wymieniony jako dziesiąty:

Przed modyfikacją:

„- - Współczynnik zakłóceń harmoniczných: nie większy niż 3%”.

Po modyfikacji:

„- Wykonawca powinien oświadczyć, że proponowany inwerter spełnia warunki dotyczące współczynnika zakłóceń harmoniczných zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 957”.

3. w rozdziale XXIII SWZ SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT- punkt 2:

Przed modyfikacją:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na <https://platformazakupowa.pl> pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/944316>, w myśl Ustawy, na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 31.07.2024 r. do godziny 9:00.”.

Po modyfikacji:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na <https://platformazakupowa.pl> pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/952025>, w myśl Ustawy, na stronie internetowej prowadzonego postępowania do 2 sierpnia 2024 r. do godziny 9:00.”.

4. w rozdziale XXIV SWZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA- punkt 1:

Przed modyfikacją:

Opracował:
RFZ/Joanna Szykowska

„Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 29.08.2024r”.

Po modyfikacji:

„Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 31 sierpnia 2024 r.”

5. w rozdziale XXV SWZ TERMIN OTWARCIA OFERT, czynności związane z otwarciem ofert- punkt I:

Przed modyfikacją:

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 31.07.2024 r. Godzina otwarcia ofert: 9:05”.

Po modyfikacji:

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 2 sierpnia 2024 r. Godzina otwarcia ofert: 9:05”.

Zamawiający udostępnił wraz z powyższą informacją **Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.**

Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.