



# CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH

ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice  
☎ 32 357 08 00

NZ.3302.65.2024/ZP-533

Katowice, dnia 06.09.2024 r.

## Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.), dalej ustawa Pzp, na realizację zadania pn.: „BO - L2/03/X - "BOISKO NASZYCH MARZEN" - Modernizacja boiska szkolnego przy ZSP 8 w Katowicach”, numer sprawy: ZP/533/2024.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień, jak poniżej.

### Pytanie:

Zamawiający w w/w przetargu dotyczącym nawierzchni poliuretanowej boiska, w Opisie PW stosuje przy określaniu parametrów oraz ich wartości standardy nieobowiązującej już aprobaty/rekomendacji ITB. Należy podnieść, że badanie parametrów nieuwjętych w obowiązującej normie PN EN 14877:2014 jest bezzasadne a parametry takie jak: ścieralność czy twardość nawierzchni w skali Shore'a przy obecnie obowiązującej nomenklaturze nie są istotne i nie mają żadnych wartości przy ocenie nawierzchni sportowych poliuretanowych instalowanych na zewnątrz. Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą stosować się wszyscy producenci systemów nawierzchni poliuretanowych. W tabeli przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 (nie obowiązuje już wersja 14877-2008 jak wskazuje Zamawiający) dla nawierzchni PU i wnioskujemy o zastosowanie parametrów jak poniżej:

WŁAŚCIWOŚCI	Temp. Testu (°C)	WARTOŚĆ ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 14877:2014
Wytrzymałość na rozciąganie, Mpa	23 ± 2 ( bez postarzenia)	≥ 0,4
	23 ± 2 ( po postarzeniu)	
Wydłużenie względne przy zerwaniu, %	bez postarzenia	≥ 40
	po postarzeniu	
Amortyzacja wstrząsów, %	10 ± 2	TYP SA 35-50
	23 ± 2	
	40 ± 2	
	po przyśpieszonym starzeniu	
Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g	23 ± 2 (bez postarzenia)	≤ 4
	23 ± 2 (po postarzeniu)	
Odbicie piłki do koszykówki na sucho, %	23 ± 2	≥ 90

Dokumenty na potwierdzenie jakości nawierzchni:

1. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02
2. Raport z badań na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurą ITB,
3. Raport z badań na działanie temperatury 80°C zgodnie z PN EN ISO 23999:2018
4. Atest Higieniczny PZH lub równoważny,
5. Kartę techniczną nawierzchni poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,

6. Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
7. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2021,
8. Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) dla oferowanego systemu nawierzchni PU

Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań, aby określić wymagania w sposób niebudzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.

**Pytanie:**

Zamawiający informuje, że w punkcie 2.3 SWZ w uwagach znajduje się sprostowanie zapisów dotyczących wymagań dla nawierzchni zawartych w Opisie Projektu wykonawczego, na zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

**Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana wraz z wyjaśnieniami stanowią integralną część SWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielnie przedmiotowego zamówienia publicznego.**

*Adelajda Bella – z up. Dyrektora CUW*

Rozdzielnik:

- [https://platformazakupowa.pl/pn/cuw\\_katowice](https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice)