

Oznaczenie sprawy: ZZP.260.2.23.2023

Lublin, dnia 21.08.2023 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia o równowartości poniżej 130 000 zł na jednorazową dostawę materiałów instalacyjnych hydraulicznych na potrzeby remontowe obiektów Aqua Lublin i H2O, wg. zad. 1-3.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia o równowartości poniżej 130 000 zł na **jednorazową dostawę materiałów instalacyjnych hydraulicznych na potrzeby remontowe obiektów Aqua Lublin i H2O, wg. zad. 1-3** Zamawiający, zamieszczając poniżej treść zapytania, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE Nr 1

Dot. ZADANIA 2

Poz. 1-7

Czy na kompensatory potrzebny jest atest PZH do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia czy nie jest potrzebny ?

ODPOWIEDŹ

Tak, wymagany jest atest PZH do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Komorski

PREZES ZARZĄDU
Marek Spuz vel Szpos

