



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KRAKOWIE**
30-134 Kraków, Zarzecze 106

Kraków, dn. 12 kwietnia 2023 r.

WZP.2370.19.10.2023.KJ

WYKONAWCY

uczestnicy postępowania na dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 40 kwp i nie mniejszej niż 39,22 kwp dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Prosiłbym o spreycowanie parametru mocy dotyczącego modułu fotowoltaicznego, gdyż w rozdziale III SWZ wytyczne różnią się, a kluczowe jest złożenie karty katalogowych do oferty:

Do budowy instalacji fotowoltaicznej przewiduje się zastosowanie modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy nie mniejszej niż 460 W.

Minimalne wymagania w stosunku do modułów fotowoltaicznych przedstawia poniższe zestawienie: Moc Maksymalna(P_{max}) [W] 460 W

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga paneli o minimalnej mocy 460W. Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o większej mocy.

Pytanie 2

Czy moglibyśmy jako potencjalny wykonawca jutro przeprowadzić wizję obiektu pod instalację fotowoltaiczną?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że informacji dotyczących wizji lokalnej udziela Zastępca Naczelnika Wydziału Logistyki – mł. bryg Tomasz Dzidek - numer telefonu 603 900 998.

W związku z powyższym **zmianie ulega:**

1. **W rozdziale III SWZ** „Opis przedmiotu zamówienia” **wiersz pierwszy tabeli**, który otrzymuje brzmienie:

Moc minimalna [W]	460 W
-------------------	-------

2. **W załączniku nr 2 do SWZ** „Opis Przedmiotu Zamówienia” 11.1 Moduły Fotowoltaiczne, **wiersz pierwszy tabeli**, który otrzymuje brzmienie:

Moc minimalna [W]	460 W
-------------------	-------

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną część zamówienia. Prosimy o ich uwzględnienie w przygotowywanych ofertach.

W związku z faktem wpłynięcia ww. pytań Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Wobec powyższego zmianie ulega:

1. **W rozdziale XI SWZ** „Termin związania ofertą” zmianie ulega **pkt. 1**, który otrzymuje brzmienie:
„Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i upływa w dniu 17 maja 2023 r.”
2. **W rozdziale XIII SWZ** „sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” zmianie ulega:
 - 1) **pkt. 3**, który otrzymuje brzmienie:
„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 18 kwietnia 2023 r., do godziny 10:00.”
 - 2) **pkt. 8**, który otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2023 r. o godzinie 10:15”.

podpisał elektronicznie:

**MAŁOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
/-/**

z up.

bryg. mgr inż. Przemysław Przeczek