

Gmina Szczuczyn  
ul. Plac 1000 lecia 23  
19-230 Szczuczyn

Strona internetowa Zamawiającego  
Zainteresowani oferty

**Dot. zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie”  
znak sprawy: RI.271.3.2023.**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych 2023/BZP 00094203/01 z dnia 2023-02-14

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

W związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących zapisów SWZ:

1. Zwracamy się z prośbą o zajęcie stanowiska przez Zamawiającego czy wyrazi zgodę na cesję na rzecz banku, który udzieli kredytu na sfinansowanie inwestycji.

**Odp. 1. Zamawiający informuje, że nie wyklucza wyrażenia zgody na cesję na rzecz banku, który udzieli kredytu Wykonawcy na sfinansowanie inwestycji, pod warunkiem dostosowania się przez ten bank do harmonogramów wypłat obowiązujących w Regulaminie Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z którego finansowana jest inwestycja i przedłożenia przez Bank stosownych dokumentów, w celu uzgodnienia ich z instytucją płatniczą tj. Bankiem Gospodarstwa Krajowego.**

2. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie realizacji prac w okresach miesięcznych? Z uwagi na konieczność finansowania inwestycji poprzez kredyt, bank udzielający kredytu jest zainteresowany co miesięczną weryfikacją postępu prac, potwierdzoną przez Zamawiającego.

**Odp. 2. Zamawiający jasno i precyzyjnie określił metodę płatności i wysokość transzy płatności Wykonawcy w § 6, ust. 5 umowy. Ze względów określonych przez instytucję współfinansującą inwestycję i założenia Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nie dokonuje się zmian płatności. Banki udzielające kredytu mają możliwość samodzielnej weryfikacji postępu prac poprzez osoby działające na zlecenie banku posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie. Zamawiający nie planuje comiesięcznej weryfikacji postępu prac na potrzeby banków.**

3. Zwracamy się o wyjaśnienie czy przykrycie z laminatu dla trzeciej komory reakcji należy uwzględnić w cenie ofertowej?

**Odp. 3. Tak. Należy uwzględnić również dla trzeciej komory.**

4. Zgodnie ze schematem technologicznym napowietrzanie w zbiorniku uśredniającym ma być realizowane z dmuchawy oznaczonej w zestawieniu urządzeń jako 11/1, która przewidziana jest do dostawy w 2 etapie inwestycji. Zwracamy się o potwierdzenie, że ww. dmuchawy nie należy uwzględniać w cenie ofertowej.

**Odp. 4. Zamawiający wypowiedział się czytelnie w udzielonej odpowiedzi na pyt. 1 z dnia 24.02.2023r. w kwestii zakresu prac jaki Wykonawca winien przewidzieć w I Etapie prac. Biorąc pod**

uwagę nieodzowną funkcję dmuchawy w procesie technologicznym jest ona niezbędna do prawidłowej pracy oczyszczalni. Tym samym należy ją wycenić i dostarczyć w I Etapie prac.

5. Zwracamy się o udostępnienie rzutu i wskazanie pomieszczenia w istniejącym budynku technicznym – obiekt 11, w którym ma być zlokalizowana dmuchawy do napowietrzania zbiornika uśredniającego ścieki dowożone

**Odp. 5. Zamawiający dołączył rzut istniejącego budynku technicznego oznaczonego jako obiekt nr 11. To Wykonawca ma opracować projekt i dobrać lokalizację w budynku miejsca zlokalizowania dmuchawy.**

6. Zwracamy się o jednoznaczne wskazanie zakresu prac jakie należy uwzględnić w wycenie w ramach etapu 1 dla istniejącego budynku technicznego – obiekt 11, gdyż na PZT jest on zakwalifikowany do realizacji w etapie 2.

**Odp. 6. Istniejący budynek został remontowany w 2005r. W związku z tym że przewiduje się w nim prowadzenie prac budowlanych i montażowych urządzeń Wykonawca winien skalkulować w cenie ofertowej I Etapu prac roboty związane z odtworzeniem stanu istniejącego, naprawieniem uszkodzonych elementów ścian, posadzek itp. związanych z prowadzeniem robót dla Etapu I. Kompleksowy remont obiektu nr 11 należy przewidzieć w dokumentacji projektowej dla II Etapu prac.**

7. Zwracamy się o informację czy fundament pod agregat i dostawa agregatu mają zostać skalkulowane wycenie etapu 1 robót.

**Odp. 7. Zakres prac opisany w pytaniu 7 należy wykonać w Etapie II. Do czasu zamontowania agregatu opisanego w PFU należy umożliwić pracę istniejącego agregatu.**

8. Zwracamy się o informację, co będzie podstawą do uznania rozruchu etapu 1 za zakończony i jakie dokumenty mają to potwierdzić do odbioru końcowego?

**Odp. 8. Realizując tego typu inwestycję Wykonawca winien wiedzieć jakie dokumenty są niezbędne do osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego po zrealizowaniu inwestycji budowy oczyszczalni ścieków, i jakie dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający będzie żądał i wymagał: prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu, pozwolenia wodnoprawnego (zarówno na oczyszczanie i zrzut ścieków jak również na odprowadzenie wód opadowych z terenu oczyszczalni), dokumentacji obrazującej prawidłową pracę oczyszczalni ścieków (w tym badania ścieków doływających do oczyszczalni i badania ścieków oczyszczonych).**

9. Zwracamy się o udostępnienie PZT obecnej oczyszczalni ścieków.

**Odp. 9. Zamawiający załączył skan mapy zagospodarowania terenu obecnej oczyszczalni ścieków.**

10. Zwracamy się o potwierdzenie, że etap 1 nie obejmuje wykonania żadnych nawierzchni drogowych poza utwardzeniem dojazdu do nowego punktu zlewnego.

**Odp. 10. Zakres Etapu I nie obejmuje utwardzeń poza utwardzeniem dojazdu do punktu zlewnego (odp. nr 8 z dnia 24.02.2023r.).**

11. Zwracamy się o potwierdzenie, że etap 1 nie obejmuje wykonania ogrodzenia.

**Odp. 11. Zakres Etapu I nie obejmuje wykonania ogrodzenia docelowego.**

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. termin składania ofert jest **10.03.2023 r. godz. 10.00**, termin otwarcia ofert jest **10.03.2023r. godz. 10.05**.

Zamawiający informuję, że niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ, niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania [https://platformazakupowa.pl/pn/um\\_szczuczyn](https://platformazakupowa.pl/pn/um_szczuczyn)

*BURMISTRZ SZCZUCZYNA*

Artur Kuczyński