



Instalację elektryczną zasilającą urządzenia technologiczne, wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonać w oparciu o DTR-ki tych urządzeń przewodami opisanymi na schematach: tablicy rozdzielczej 1.2TA i 1.2TK, z których wyprowadzone są ich zasilania.

UKŁAD SIECI TN-C-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA - WYŁĄCZNIKI RCD

UŁOŻENIE PROJEKTOWANYCH KABLI realizować podczas remontu pomieszczeń STERYLIZATORNI