UWAGA:

1. Instalację wody zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
2. Instalacji wody ciepłej użytkowej i cyrkulacji wykonać z rur wielowarstwowych sanitarnych do wody użytkowej.
3. Podejścia do przyborów sanitarnych wykonywać w posadzce lub w ścianie.
4. Instalację wody zimnej zaizolować pianką poliuretanową miękką grubości 9 mm.
5. Instalację ciepłej wody użytkowej zaizolować pianką poliuretanową miekką grubości 20 mm.
6. Instalacje wodne prowadzić w przestrzeni stropu podwieszonego i w bruzdach ściennych.
7. Na podejściach przewodów pod przybory sanitarne zamontować zaworki odcinające.
8. Przejścia przewodów przez stropy i ściany nośne wykonać w stalowych rurach ochronnych.

LEGENDA:

- woda zimna- rury wielowarstwowe
- woda ciepła - rury wielowarstwowe
- cyrkulacja - rury wielowarstwowe
- kanalizacja sanitarna - rury niskoszumowe PP
- odpowietrzenie kan.san. - rury PP
- tuleja ochronna stalowa
- pion kanalizacji sanitarnej projektowany
- pion kanalizacji sanitarnej istniejący



PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE
BUDOWNICTWA ,,PION" SP. Z O.O.
ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz

Inwestor: KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII ul. Seminaryjna 1, 85 -326 Bydgoszcz	Faza: PW
Temat: **REMONT POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ W BLOKU "C" i "D" Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszcz na działkach budowlanych nr 74, 76, 77, obręb 84**	Data: 30.03.2024
Obiekt: APTEKA - RZUT KONDYGNACJI 1	Nr zlecenia: 01/2024
Rysunek: INSTALACJE WOD.-KAN. - REMONT	Skala: 1:100
Projektował: mgr inż. Halina Chamera upr. nr GPKG-I-7342-50/96	Nr. rys. **WK-PW-1**
Sprawdził: mgr inż. Piotr Chamera upr. nr KUP/0136/PWOS/14	