

Załącznik nr 1

MATRYCA STEROWAŃ dla obiektu Apteka Szpitalna Blok C i D KPCP ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy .

ŹRÓDŁO SYGNAŁU		AKTYWACJA										
		Załączenie Sygnalizatorów akustycznych Apteka	Zamknięcie klapy pożarowej wyrównującej ciśnienie w korytarzu apteki.	Zatrzymanie wentylacji NW 25	Zwolnieni drzwi z KD	Uruchomienie wypychacza drzwi w przedsiionku przy windzie	Alarm II stopnia w centrali system pożarowego	Alarm I stopnia w centrali system pożarowego	Alarm techniczny w centrali system pożarowego	Otwarcie drzwi automatycznych	Powiadomienie alarm pożarowy do stacji monitoringu	Powiadomienie uszkodzenie systemu do stacji monitoringu
Strefa dozorowania Apteki	Detekcja dymu z pojedynczej czujki (alarm 1 stopnia) czas 0s							●			●	
	Detekcja dymu z pojedynczej czujki (alarm 2 stopnia) czas 3 min	●	●	●			●			●	●	
	Wyzwolenie Ręcznego ostrzegacz pożarowy (alarm 2 stopnia)	●	●	●			●			●	●	
Pozostałe strefy dozorowania	Detekcja dymu z pojedynczej czujki (alarm 1 stopnia) czas 0s							●			●	
	Detekcja dymu z pojedynczej czujki (alarm 2 stopnia) czas 3 min	●			●	●	●				●	
	Wyzwolenie Ręcznego ostrzegacz pożarowy (alarm 2 stopnia)	●			●	●	●				●	
Budynek Apteki	Ogólny alarm wystąpienia uszkodzenia w systemie SSP								●			●

● – aktywacja