III PIĘTRO

+ 10,61
78,02

II PIĘTRO

+ 7,01
74,42

sufit
podwieszony
na wys 2,5m

60 m³/h
125

sufit
podwieszony
na wys 2,7m

170 m³/h
300 x 310

286

305.5

pochylnia
17cm

165 m³/h
400 x 400

sufit
podwieszony
na wys 2,5m

250

sufit
podwieszony
na wys 3,0m

165 m³/h
400 x 400

300

I PIĘTRO

+ 3,48
70,89

PARTER

± 0,00
67,41

obr

wełn

obrół

+ 70,39

izola
oraz

UWAGI:

1. Kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typu Al, spiro oraz faragmentarycznie elastyczne.
2. Kanały wentylacyjne prowadzić pod stropem kondygnacji, z uwzględnieniem kolizji z innymi instalacjami.
3. Wszystkie kanały wentylacyjne izolowane termicznie otulinami z elastomeru kauczukowego o wsp. 0,035 Wm/K, np. Kaiflex ST, gr. 30 mm.
4. W trakcie realizacji projektowanych robót budowlanych należy przewidzieć konieczność wykonania otworów dla przejść kanałów wentylacyjnych.
5. Wszystkie nawiewniki i wywiewniki wyposazyc w przepustnice regulacyjne. Nawiewniki/wywiewniki wirowe, w izolowanych akustycznie, skrzynkach rozprężnych.
6. W stropach podwieszanych i obudowach kanałów przewidzieć otwory rewizyjne dla regulacji przepustnic.
7. System wenttylacji oddymiającej klatki schodowej w budynku D do przebudowy w celu umozliwienia ewakuacji nadwyżki powietrza wentylacyjnego, w czasie zadziałania systemu.
8. Brak wykazania w projekcie elementu instalacji, którego zastosowanie wynika z powszechnie stosowanych zasad sztuki inżynierskiej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i wprowadzenia go do instalacji, w porozumieniu z projektantem i inwestorem i za ich zgodą.
9. Każdy element projektowy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji projektowej we wszystkich jej miejscach, które do tego elementu się odnoszą, uwzględniać wsystkie informacje na jego temat, i wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
10. W przypadku rozbieżności w dokumentacji lub zaistnienia nieprzewidzianej kolizji, róznice wyjaśniać z projektantem.

LEGENDA:

proj. kanały wentylacyjne wentylacji mech. ogólnej nawiewne

proj. kanały wentylacyjne wentylacji mech. ogólnej wywiewne



PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE
BUDOWNICTWA ,,PION" SP. Z O.O.
ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz

Inwestor: KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII ul. Seminaryjna 1, 85 -326 Bydgoszcz	Faza: PW
Temat: **REMONT POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ W BLOKU "C" i "D" Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszcz na działkach budowlanych nr 74, 76, 77, obręb 84**	Data: 30.03.2024
Obiekt: APTEKA - PRZEKRÓJ A - A	Nr zlecenia: 01/2024
Rysunek: INSTALACJA WENTYLACJI. - REMONT	Skala: 1:100
Projektował: mgr inż. Halina Chamera upr. nr GPKG-I-7342-50/96	Nr. rys. **WN-PW-3**
Sprawdził: mgr inż. Piotr Chamera upr. nr KUP/0136/PWOS/14	