STREFA POŻAROWA ,,A3" | STREFA POŻAROWA ,,B"

10 | 11 | 12

A' | A | B | B'

EI60

2.59 POKÓJ WYBUDZENIOWY 2 ŁÓŻKA 35,48m2

2.72 PRZYGOTOWANIE CYTOSTATYKÓW 13,39m2

2.78 PRACOWNIA ŻYWIENIA DOJELITOWEGO 9,57m2

2.80 POKÓJ OPISÓW 5,74m2

2.81 POKÓJ KIEROWNIKA +SZKOLENIOWY 15,26m2

2.82 KL. SCHOD. 22,92m2

2.83 WIATROLAP 3,81m2

2.84 POKÓJ SOCJALNY 13,02m2

2.74 POKÓJ OPISÓW 5,55m2

2.76 ŚLUZA 2,03m2

2.77 ŚLUZA 2,56m2

2.71 ŚLUZA CZYSTA 3,40m2

2.70 ŚLUZA BRUDNA 4,41m2

2.75 DESTYL. 4,80m2

2.85 SANITARIAT PERSONELU 6,27m2

2.86 KOMORA DOSTAW 12,74m2

2.61 ELEKT. 3,90m2

2.60 BRUDOWNIK 4,02m2

2.69 S.P. 4,02m2

2.73 MAGAZYN LEKU GOTOWEGO 6,94m2

2.68 MAGAZYN JEDNORAZÓWEK 21,74m2

2.67 MAGAZYN SPIRYTUSU 4,86m2

2.62 ŚLUZA PACJENTÓW 27,24m2

2.66 MAGAZYN OPATRUNKÓW 8,26m2

2.65 KOMUNIKACJA 61,67m2

2.65A KOMUNIKACJA 14,98m2

2.92 MAGAZYN PŁYNÓW INFUZYJNYCH I AMPUŁEK 10,72m2

2.91 HOL EKSPEDYCYJNY 9,08m2

2.87 EKSPEDYCJA Z MAGAZYNEM LEKÓW DOUSTNYCH 20,38m2

2.89 RECEPTURA 17,27m2

2.88 ŚLUZA 2,54m2

2.90 ZMYWALNIA 5,06m2

3/19/258 | 3/18/257 | 3/20/259 | 3/21/260 | 3/22/261 | 3/23/262 | 3/24/263 | 3/25/264 | 3/26/265 | 3/27/266 | 3/28/267 | 3/29/268 | 3/30/269 | 3/31/270 | 3/32/271 | 3/33/272 | 3/34/273 | 3/35/274 | 3/36/275 | 3/37/276 | 3/38/277 | 3/39/278 | 3/17/256 | 3/16/255 | 3/14/253 | 3/15/254 | 3/13/252 | 3/12/251 | 3/11/250 | 3/10/249 | 3/9/248 | 3/8/247 | 3/7/246 | 3/6/245

2/104/209 | 2/103/208 | 2/102/207 | 2/105/210 | 2/106/211 | 2/119/9 | 2/120/11

6/10/606 | 6/13/607 | 6/17/26 | 6/18 s:610 | 6/19 s:611 | 6/20 s:612 | 6/21 s:613 | 6/22 s:614 | 6/23 s:615 | 6/24 s:616 | 6/25 s:617 | 6/26 s:618 | 6/27 s:619 | 6/28 s:620 | 6/29 s:621 | 6/30 s:622 | 6/31/27 | 6/32/28 | 6/33/29 | 6/34/30

S5 | S6 | Sx

HP 6/2 | HP 5/2

ZAS | EKS | CO AFG | KD | Ds4l | Ds3p | Ds2l | Ow1 | Ow2 | O1* | O1p | O1l

70,16 | + 1,82 69,23 | + 3,65 71,06 | + 3,48 70,89 | + 3,65 71,06

ŚCIANKA MURowana

kontrola wejść

dostosowanie otworu w ścianie do wymiarów 68x82cm

Klapa lamelowa istn. sterowanie 24V ponad drzwiami

Klapa lamelowa EI60 sterowanie 24V ponad drzwiami

punkt wpięcia w istniejącą pętle

centrala przejść ogniowych sterowanie klapą 24V oraz zwalnianie elektrozaczepu

W otworze zamontować drzwi ,,prawe" o odporności ogniowej EI60 (w miejscu zdemontowanych drzwi ,,lewych").

wysterowanie centrali AFG

obudowa EI60, 2xGKF

drzwiczki rewizyjne EI60, 80x40cm, Hspodu=125cm (dostosowane do lokalizacji zaworów)

otwieranie drzwi przesuwnych

pochylnia 10%

proj.1.2T (nowa)

WYMIAN STALOWY W8 x2 2xC140

WYMIAN STALOWY W6 2xC140

WYMIAN STALOWY W3 2xC140

WYMIAN STALOWY W2 2xIPE 140

WYMIAN STALOWY W5 2xC200 - obudować G-K

WYMIAN STALOWY W4 2xIPE140

WYMIAN STALOWY W1 2x IPE 140 ,spód 35cm poniżej sufitu

drzwiczki rewizyjne EI60, 30x40cm, Hspodu=120cm (dostosowane do lokalizacji zaworów)

przewody z innej strefy pożarowej obudować pod sufitem 2xGK (EI30)

REI 120

STREFA POŻAROWA ,,B"

STREFA POŻAROWA ,,C"

(granica stref na parterze,2 i 3 piętrze)

STREFA POŻAROWA ,,B"

STREFA POŻAROWA ,,C"

(granica stref na 1 piętrze)

ISTNIEJĄCE CZUJKI DYMU
* KOLOREM NIEBIESKIM ZAZNACZONO ISTNIEJĄCE ELEMENTY SYSTEMU

NOWE CZUJKI DYMU

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA

ELEMENT KONTROLNO STERUJĄCY

NOWY SYGNALIZATOR

CENTRALA PRZEJŚĆ OGNIOWYCH STEROWANIE KLAPĄ 24V oraz ZWALNIANIANIE ELEKTROZACZEPU

KLAPA LAMELOWA

OBSZAR OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA



PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE
BUDOWNICTWA ,,PION" SP. Z O.O.
ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz

Inwestor: KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII ul. Seminaryjna 1, 85 -326 Bydgoszcz

Branża: NISKOPRĄDOWA

Temat: REMONT POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ W BLOKU C i D Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy.

Data: 30.03.2024

Faza: PW

Rysunek: RZUT I PIĘTRA SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Nr zlecenia: 01/2024

Skala: 1:100

Projektował: inż. Jacek Jelitto upr. nr 0868/97/U

Opracował: mgr inż. Mikołaj Bąkowski

Sprawdził: inż. Jerzy Hałas upr. nr UAN-NB-7210/107/84

Nr. rys. S1