

Tabela nr 1 – ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY
PULMONOLOGIA - APTEKA

L.P.	GRUPA ODBIORNIKÓW	P_i [kW]	k_z	P_o [kW]
1	TABLICA ROZDZIELCZA 1.2T			
	OŚWIETLLENIE OGÓLNE	1,90	0,80	1,50
	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	18,00	0,20	3,60
	WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE	28,80	0,50	14,40
	SPRZĘ AGD	10,00	0,30	3,00
	WENTYLACJA I KLIMATYZACJA	34,40	0,80	27,50
	INNE (rolety, rezerwa)	5,00	0,20	1,00
	RAZEM: TABLICA ROZDZIELCZA 1.2T	98,10	0,52	51,00
2	TABLICA ROZDZIELCZA 1.2TK - SEKCJA 1			
	PUNKTY ELEKTRYCZNO - LOGICZNE	15,20	0,43	6,60
	RAZEM: TABLICA ROZDZIELCZA 1.2TK- SEKCJA 1	15,20	0,43	6,60
3	TABLICA ROZDZIELCZA 1.2TK - SEKCJA 2			
	URZADZENIA NISKOPRĄDOWE	5,00	1,00	5,00
	RAZEM: TABLICA ROZDZIELCZA 1.2TK- SEKCJA 2	5,00	1,00	5,00