



istn. YLYžo 5x10 mm2
zasilanie 2TK, 2.1TK, 2.2TK, 2.3TK
z 1RG sekcja II

Nazwa tablicy:	1.2TK
P1 [kW]	15,20
I _Σ [A]	0,43
P _Σ [kW]	6,60
I _b [A]	32

Symbol	Ozn. obwodu	Symbol	Ozn. obwodu	Symbol	Ozn. obwodu	Symbol	Ozn. obwodu	Symbol	Ozn. obwodu	Symbol	Ozn. obwodu
	ZKF-1		ZKF-2		ZKF-3		ZKF-4		ZKF-5		ZKF-6
Nazwa odbiornika	gniazda DATA	gniazda DATA	gniazda DATA	gniazda DATA	gniazda DATA	gniazda DATA	gniazda DATA	gniazda DATA	gniazda DATA	gniazda DATA	gniazda DATA
Il. osł. [szt]	2 kpl.	2 kpl.	2 kpl.	2 kpl.	2 kpl.	3 kpl.	2 kpl.	2 kpl.	2 kpl.	2 kpl.	2 kpl.
MOC [kW]	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	2,40	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Lokalizacja (r. pomieszczenia)	pom. 2.74, 2.80	pom. 2.81	pom. 2.81, 2.84	pom. 2.87	pom. 2.87, 2.89	pom. 2.89					

Istniejące obwody zasilające zestawu ZKF 1...3
- ZDEMONTOWAĆ.
Nowe zagospodarowanie odpływów
- według niniejszego schematu