


istn. TABLICA ROZDZIELCZA 1.2TK

SEKCJA 1




OZN.	GRUPA ODBIORNIKÓW	Pi [kW]	cos φ	kz	Po [kW]
TABLICA 21TK PARTER	gn. wtyk. w ZKF - 3 kpl.	3 x 0,6	0,93	0,5	0,90
TABLICA 1,21TK I PIĘTRO	gn. wtyk. w 1...6ZKF - 13 kpl.	13 x 0,8	0,93	0,4	4,20
TABLICA 2,21TK II PIĘTRO	gn. wtyk. w ZKF - 2 kpl.	2 x 0,6	0,93	0,5	0,60
TABLICA 3,21TK III PIĘTRO	gn. wtyk. w ZKF - 2 kpl.	3 x 0,6	0,93	0,5	0,60

$$P_i = 8 \times 0,6 + 13 \times 0,80 = 15,20 \text{ kW}$$

$$P_0 = 8 \times 0,6 \times 0,5 + 13 \times 0,80 \times 0,4 = 6,60 \text{ kW przy } k_z = 0,43$$

**ISTNIEĄCE WYPOSAŻENIE TABLICY TOZDZIELCZEJ 1.2TK
W SEKCJI 2 POZOSTAJE BEZ ZMIAN**

	
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - REALIZACYJNE BUDOWNICTWA "PION" SP. z o.o., ul. PADEREWSKIEGO 102, 85-075 BYDGOSZCZ	
INWESTOR:	TEMAT:
KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII, ul. Seminaryjna 1	REMONT POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ W BLOKU C I D
REWIZJA: ZMIANY:	SPRAWDZAJ:
PODPIS: 85-326 Bydgoszcz	mgr inż. Renata Filipiak upr. nr 013113/21/0194/17
DATA: 30.03.2024	
PODPIS:	
TREŚĆ RYSUNKU: Istn. TABLICA ROZDZIELICZA 1.2TK	
- SEKCJA 1 zasłaniana z 1RG	
SKALA:	STADIUM:
—	PW
NR RYSUNKU: E-06	
ARKUSZ: 3 z 5	