


istn. ROZDZIELNICA R.PPOŻ.

doinstalować 2 x modułowy rozłącznik bezpiecznikowy
typu **L71M z wkładkami 16A** jako zabezpieczenia obwodów
zasilających zasilacze pożarowe ZP1 (nr 24) i ZP2 (nr 25)



| TN-C-S SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---------|--|---|----------------|----------------------------|
| PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - REALIZACYJNE BUDOWNICTWA "PION" SP. z o.o., ul. PADEREWSKIEGO 10/2, 85-075 BYDGOSZCZ | | | | DATA: 30.03.2024 | PODPIS: | | TREŚĆ RYSUNKU: Zmiany w rozdzielnicach zasilających | | |
| INWESTOR: KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII, ul. Seminaryjna 1 | | | | PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Renata Filipiak upr. nr GT.III/2210/19477 | | | istn. 1RG i istn. 1RW3 (dach), istn. RP,PO | | |
| TEMAT: REMONT POMIESZCZEŃ APTKI SZPITALNEJ W BLOKU C i D Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy | | | | SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jerzy Grzesiak upr. nr KUP/004/PPOD/12 | | | SKALA: — | STADIUM: PT | NR RYSUNKU: E-04 |
| REWIZJA: ZMIANY: PODPIS: 85-326 Bydgoszcz | | | | | | | | | ARKUSZ: 2 z 2 |

