ROZBUDOWA

2/102/207 2/103/208 2/104/209 2/105/210 2/106/211

istniejąca petla pożarowa w części remontowanej

otwieranie klapy 25

zamykanie klapy 25 + monit. zasilacza 24

Klapa lamelowa istn. sterowanie 24V ponad drzwiami

2/119/9 2/120/11

EKS EKS

ZP1

ZAS

nr. 24

istniejąca petla pożarowa w części remontowanej

3/6/245 3/7/246 3/8/247 3/9/248 3/10/249 3/11/250 3/12/251 3/13/252 3/14/253 3/15/254 3/16/255 3/17/256 3/18/257 3/19/258 3/20/259 3/21/260

3/39/278 3/38/277 3/37/276 3/36/275 3/35/274 3/34/273 3/33/272 3/32/271 3/31/270 3/30/269 3/29/268 3/28/267 3/27/266 3/26/265 3/25/264 3/24/263 3/23/262 3/22/261

6/10/606 ISTNIEJĄCE CZUJKI DYMU
* KOLOREM NIEBIESKIM ZAZNACZONO ISTNIEJĄCE ELEMENTY SYSTEMU

6/21 s: 613 NOWE CZUJKI DYMU

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA

EKS ELEMENT KONTROLNO STERUJĄCY

Sx NOWY SYGNALIZATOR

CO AFG CENTRALA PRZEJŚĆ OGNIOWYCH STEROWANIE KLAPĄ 24V oraz ZWALNIANIANIE ELEKTROZACZEPU

KLAPA LAMELOWA

CSP

istniejąca centrala pożarowa w recepcji RTG

elektrozaczep

Klapa lamelowa EI60 sterowaie 24V ponad drzwiami

proponowane miejsce wpięcia w istniejącą pętlę

centrala przejść ogniowych sterowanie klapą 24 V oraz zwalnianie elektrozaczepu

CO AFG ZP2

6/13/607 6/17/26 EKS 6/18 s: 610 6/19 s: 611 6/20 s: 612 6/21 s: 613 6/22 s: 614 6/23 s: 615 6/24 s: 616 6/25 s: 617 6/26 s: 618

istniejąca petla pożarowa zapełniona do 16 elementu

HTKSHekw PH 90 1x2x0,8

6/34/30 6/33/29 6/32/28 6/31/27 6/30 s: 622 6/29 s: 621 6/28 s: 620 6/27 s: 619

S6 Sx

PIP

istniejąca linia sygnalizatorów

przeciwpożarowa puszka rozgałęźna

linia sygnalizatorów dla części remontowanej

istniejąca linia sygnalizatorów do kolejnego sygnalizatora

zwalnianie kontroli dostępu K2

zwalnianie kontroli dostępu K1

zwalnianie kontroli dostępu K3

sterowanie drzwiami automatycznymi

ZAKRES OPRACOWANIA



PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE BUDOWNICTWA „PION" SP. Z O.O.
ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz

Inwestor: KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII ul. Seminaryjna 1, 85 -326 Bydgoszcz

Branża: NISKOPRĄDOWA

Temat: REMONT POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ W BLOKU C i D Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy.

Data: 30.03.2024

Faza: PT

Rysunek: SCHEMAT BLOKOWY SSP SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Nr zlecenia: 01/2024

Skala: -

Projektował: inż. Jacek Jelitto upr. nr 0868/97/U

Opracował: mgr inż. Mikołaj Bąkowski

Sprawdził: inż. Jerzy Hałas upr. nr UAN-NB-7210/107/84

Nr. rys. S2