







istn. YLYžo 5x10 mm2
zasilanie 2TK, 2.1TK, 2.2TK, 2.3TK
z 1RG sekcja II

NAZMA TABLICY:	1.2TK
Pi [mM]	15,20
kz	0,43
Ps [mM]	6,60
lb [A]	32

SYMBOL OZN. OBWODU	 ZKF-1	 ZKF-2	 ZKF-3	 ZKF-4	 ZKF-5	 ZKF-6
NAZWA ODBIORNIA	gniazda DATA	gniazda DATA	gniazda DATA	gniazda DATA	gniazda DATA	gniazda DATA
ILOŚĆ [szt]	2 kpl.	2 kpl.	2 kpl.	2 kpl.	3 kpl.	2 kpl.
MOC [kW]	1,60	1,60	1,60	1,60	2,40	1,60
LOKALIZACJA- (nr pomieszczenia)	pom. 2.74, 2.80	pom. 2.81	pom. 2.81, 2.84	pom. 2.87	pom. 2.87, 2.89	pom. 2.89

Isbnijące obwody zasilające zestawu ZKF 1...3
- ZDEMONTOWAĆ.

Nowe zagospodarowanie odpływów
- według niniejszego schematu

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BUDOWNICTWA "PION" SP. z o.o., ul. PADEREWSKIEGO 10/2, 85-075 BYDGOSZCZ		DATA: 30.03.2024		PODPIS:		TREŚĆ RYSUNKU: istn. TABLICA ROZDZIELICZA 1.2TK	
INWESTOR:		TEMAT:		PROJEKTOWY:		SKALA:	
KUŁAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII, ul. Seminaryjna 1		REMONT POMIESZCZENI APTKI SZPITALNEJ W BLOKU C/D		mgr inż. Renata Filipiak upr. nr GI.TI.12/10/3/94/7		STRUJUM:	
REMIZA - ZMIANY:		Kuławsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy		mgr inż. Jerzy Grzejsiak upr. nr KUP.00/4/POC/12		PW	
PODPIS:						NR RYSUNKU:	
						E-06	
						2 z 5	