

Wola Dębińska, 20.04.2022 r.

Nasz znak: RWI.271.10.2022.MJ

Gmina Dębno  
Wola Dębińska 240,  
32-852 Dębno  
tel. 014 6658714, fax. 014 6658722

### **Do wszystkich wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Maszkienice oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sufczyn Dolny, Perła, Biadoliny Szlacheckie i Maszkienice**”

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Gmina Dębno, działając zgodnie z art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy wyjaśnia:

#### **PYTANIA/ODPOWIEDZI:**

##### **Pytanie nr 1**

Z uwagi na konieczność dostarczania betonu towarowego samochodami o ciężarze szacowanym na 30 ton, proszę o informację jaki jest status drogi dojazdowej do oczyszczalni. Droga gminna w miejscowości Maszkienice posiada znak ograniczający poruszanie się pojazdów do 3,5 tony. Po ostrym skręcie na drogę dojazdową bezpośrednio na teren oczyszczalni ścieków nie ma ograniczenia jednak odcinek ten jest w naszej ocenie w bardzo złym stanie a mostki w ciągu drogi wyglądają na przypadkowe konstrukcje. Prosimy o określenie statusu dla drogi oraz wskazanie po czyjej stronie będzie utrzymanie drogi i ewentualne jej naprawienie gdyż nie można przewidzieć stopnia zniszczenia w czasie prowadzenia inwestycji.

##### **Ad.1**

Droga nr 250877K Maszkienice-Do Oczyszczalni posiada status drogi gminnej. Utrzymanie drogi, ewentualne jej naprawienie w przypadku zniszczeń spowodowanych realizacją inwestycji będzie leżało po stronie Wykonawcy. Dodatkowo informujemy, że dla przewozów ponad normatywnych zgodę można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Brzesku.

##### **Pytanie nr 2**

Zamawiający w punkcie 3.1 w PFU (strona56) wskazuje zakres prac jako „W zakresie przedmiotu zamówienia przewidziane jest wyłącznie czyszczenie obiektu z zalegającej w nim zawiesiny na dnie oraz doposażenie obiektu w radarowy czujnik poziomy. Modernizacji ulegnie układ rurociągów tłocznych – dobudowa drugiego przewodu tłoczego i połączenia z armaturą. Nie przewiduje się wymiany agregatów pompujących”

Dalej natomiast Zamawiający wskazuje:

„Pełny zakres modernizacji obiektu obejmuje: [...]

Wymiana pomp na nowe o wydajności nie niższej, niż zastosowane obecnie, wydajność zgodnie z możliwościami przewodu tłoczego i instalacji elektrycznej (obliczyć na etapie projektu)[...]

Prosimy o jednoznaczne wskazanie co jest w zakresie do wykonania w zakresie obiektu Pompownia ścieków surowych

##### **Ad.2**

Wymiana pomp na nowe o wydajności nie niższej, niż zastosowane obecnie, wydajność zgodnie z możliwościami przewodu tłoczego i instalacji elektrycznej (obliczyć na etapie

projektu), czyszczenie obiektu z zalegającej w nim zawiesiny na dnie oraz doposażenie obiektu w radarowy czujnik poziomy oraz prace budowlane .

### **Pytanie nr 3**

Zamawiający wskazuje, iż w zakresie pompowni głównej wymagane będzie zastosowanie zabezpieczenia chemoodpornego. Po dokonaniu wizji lokalnej, wskazujemy iż samo zabezpieczenie chemoodporne będzie dla tego obiektu nie wystarczające. W naszej ocenie należy wybetonować nowe ściany obiektu a istniejący zbiornik traktować jako tracony szalunek. Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

### **Ad.3**

Należy wybetonować nowe ściany obiektu, a istniejący zbiornik można traktować jako tracony szalunek, pod warunkiem zachowania jego walorów użytkowych oraz wymagane będzie wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego.

### **Pytanie nr 4**

W zakresie przewidzianej do realizacji kanalizacji sanitarnej proszę o wskazanie wymagań dla odtworzeni nawierzchni po trasie kanalizacji do zaprojektowania i wykonania. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia dla odtworzenia dróg od Zarządcy dróg. Informacja ta jest niezbędna dla prawidłowego oszacowania kosztu dla wykonania kanalizacji sanitarnej w pasie dróg.

### **Ad.4**

Zarządcą dróg objętych zakresem inwestycji jest Gmina Dębno. Oczekujemy przywrócenia uszkodzonych dróg do stanu pierwotnego.

Z up. Wójta Gminy Dębno

*Jacek Szklarz*

Zastępca Wójta

.....  
(podpis Kierownik Zamawiającego)

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a