

Gmina Żukowo

Żukowo, dnia 15.07.2020.



ul. Gdańska 52  
83-330 Żukowo

## WYKONAWCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

ZP.271.32.2020

dot.: przetargu nieograniczonego na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Pepowie w ramach projektu „Budowa i modernizacja boisk w Gminie Żukowo”

### Odpowiedzi na pytania

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) i zgodnie z rozdziałem VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytanie.

#### Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, iż parametry trawy syntetycznej oraz wymagane dokumenty opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) spełniają wymagania Zamawiającego.

#### Odpowiedź

Parametry trawy wymagane przez zamawiającego zostały opisane w pkt 12 w Załączniku nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dokumenty wymagane przez zamawiającego zostały opisane w rozdz. XIV *Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego* w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Patrz także odpowiedzi na pytania nr 2 - nr 6.

#### Pytanie nr 2

Prosimy o usunięcie zapisu przedstawienia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER. Certyfikat ten nie odnosi się do jakości oferowanej trawy, a jest jedynie potwierdzeniem przynależności do danej organizacji i dotyczy tylko relacji biznesowych a nie kwestii technicznych. Członkostwo w tej grupie nie jest obowiązkowe, a wprowadzenie takiego wymogu powoduje ograniczenie ilości potencjalnych dostawców sztucznej trawy.

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego posiadania przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga posiadania przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER. Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy przedstawienia ww. certyfikatu (dokumentu). Nie obowiązują w tym zakresie zapisy zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

**Pytanie nr 3**

Zamawiający wśród dokumentów do sztucznej trawy wymaga certyfikatu FIFA Star 1 / FIFA QUALITY lub FIFA 2 Star/ FIFA Quality PRO dla obiektu z oferowanego systemu nawierzchni. Posiadanie certyfikatu FIFA dla producenta sztucznej trawy nie odnosi się do jakości oferowanej trawy, a potwierdza jedynie o przynależności do danej organizacji. FIFA badając boisko pod kontem uzyskania certyfikatu FIFA, nie bada parametrów sztucznej trawy tylko powyższe elementy. Jedynym dokumentem potwierdzającym jakość oferowanej trawy to badanie laboratoryjne wykonane w akredytowanym przez FIFA laboratorium i jest dokumentem nadrzędnym potwierdzającym zgodność oferowanego systemu sztucznej trawy z wymaganiami FIFA Quality & Quality PRO. Pragniemy zauważyć, że w/w certyfikaty nie potwierdzą żadnych parametrów trawy. Podczas badań laboratoryjnych sprawdzane są parametry sztucznej trawy, określana jest odpowiednia ilość zasypu oraz badany jest cały system pod kątem przepuszczalności, prawidłowości odbicia piłki, amortyzacji, absorpcji uderzeń, wytrzymałości na wrywanie, wytrzymałości łączy, odkształcenie, opór i wiele innych. Nadmieniamy, iż w opinii KIO (wyrok 1867/18) wymaganie certyfikatu FIFA nie ma uzasadnienia.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu wymagalności certyfikatu FIFA Star 1 / FIFA QUALITY lub FIFA 2 Star/ FIFA Quality PRO dla obiektu z oferowanego systemu nawierzchni.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga certyfikatu FIFA Star 1 / FIFA QUALITY lub FIFA 2 Star/ FIFA Quality PRO. Nie obowiązują w tym zakresie zapisy zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

Dokumenty wymagane przez zamawiającego i dotyczące nawierzchni boiska zostały opisane w rozdz. XIV *Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego* w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

**Pytanie nr 4**

Wnosimy o obniżenie parametru ilości pęczków i określenie go na poziomie min. 8000/m<sup>2</sup> przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego ilości włókien, tj. 120.000/m<sup>2</sup>. Pragniemy zauważyć, że wyznacznikiem gęstości trawy jest ilość włókien a nie ilość pęczków, która nie ma wpływu na jakość oferowanej trawy.

W związku z powyższym prosimy o obniżenie parametru ilości pęczków na min.8000/m<sup>2</sup> a pozostawienie parametru ilości włókien na poziomie min. 120.000 włókien/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź**

Zamawiający w punkcie w Załączniku nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt 11 określił zmiany w zakresie konstrukcji boiska oraz opisie boiska w stosunku do dokumentacji projektowej. W pkt 12 ww. Załącznika nr 1 zostały podane parametry trawy, które są wiążące dla wykonawców. Zamawiający określił ilość włókien, natomiast nie określa ilości pęczków.

**Pytanie nr 5**

W dokumentacji do przetargu Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu FPP. Pragniemy zauważyć, że status ten nie odnosi się do jakości oferowanej trawy, ale potwierdza przynależność do danej organizacji. Członkostwo w tej grupie nie jest obowiązkowe.

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego posiadania certyfikatu FIFA PREFERRED PRODUCER.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedzi na pytania nr 2 i nr 3.

**Pytanie 6**

Proszę o dopuszczenie do przetargu dokumentacji z zasypem SBR zaznaczając, że podczas realizacji zadania zostanie użyty granulat gumowy EPDM jasnoszary z recyklingu. Producenci sztucznych traw przeprowadzają badanie na gorszym granulacie na rynku czyli SBR. Jeżeli trawa jest dopuszczona do użytku z gorszym granulem tym bardziej będzie spełniała wymagania z lepszym granulem.

**Odpowiedź**

W Załączniku nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt 12 lit. d zamawiający określił, iż wymaga zastosowania granulatu **EPDM** (jasnoszary z recyklingu), a nie dopuszcza zastosowania granulatu **SBR**.

W dokumentach wymaganych przez zamawiającego i dotyczących nawierzchni boiska (opisane w rozdz. XIV *Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego* w specyfikacji istotnych warunków zamówienia) zamawiający podał, iż wyniki badań laboratoryjnych na zgodność sztucznej trawy z normą PN-EN 15330-1:2013 mogą zostać przedstawione dla innego wypełnienia niż EPDM. Tym samym zamawiający dopuszcza przedstawienie wyników badań z zastosowaniem granulatu SBR.

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostałe ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.