

Cieszyn, 1 lutego 2023 r.

ZPIF.271.1.1.2023

## Wyjaśnienia do SWZ II

dotyczy: postępowania nr ZPIF.271.1.1.2023 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Budowa windy zewnętrznej przy budynku cieszyńskiego ratusza wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu.**

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. Poz. 1710 z późn. zm. ), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o podanie normy na profil zamknięty 12219- 12210 – czy zastosować zimnogięty czy gorącownicowy. Brak opisu konstrukcji do udostępnionej dokumentacji. Branża konstrukcyjna.

### **Odpowiedź:**

Należy zastosować profil zimnogięty.

Przewodniczący  
Komisji Przetargowej

Katarzyna Głuchowska